

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:

Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.

Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-020173

Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2021/S109-286355

Dne 30. 7. 2021 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Žádost o vysvětlení ZD:

V závěru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (PDF soubor) jsou uvedeny přílohy, které jsou součástí vysvětlení ZD. Konkrétně výkaz výměr má název Soupis prací, dodávek a služeb_14.07.2021. Viz níže.

Přílohy:

Soupis prací, dodávek a služeb_14.07.2021

Smlouva o dílo_14.07.2021

Ovšem jako příloha - výkaz výměr byl doložen v rámci příloh Vysvětlení zadávací dokumentace č.6, soubor s názvem Vysvětlení ZD č.6 - Soupis prací, dodávek a služeb [zadání].

- **Jedná se o totožné soubory?**
- **Byla doložena jako příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č.6 správná příloha?**
- **Proč mají přílohy rozdílné názvy?**

Vysvětlení ZD:

Jedná se o totožné soubory. Příloha k Vysvětlení ZD č. 6 je správná - označení Soupis prací, dodávek a služeb_14.07.2021 se váže k datu vytvoření opraveného soupisu prací, dodávek a služeb projektantem, označení Vysvětlení ZD č.6 - Soupis prací, dodávek a služeb [zadání] vyjadřuje, že se jedná o přílohu k Vysvětlení ZD č. 6.

Žádost o vysvětlení ZD:

Některé dveře mají ve výpisu prvků předepsanou mřížku a zároveň Rw 32dB – viz níže příklad.

OZN	SCHEMA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	L/P	KS	POPIS	ZÁRUBEN	KOVÁNÍ	ZÁMEK	PO	Rw	POZNAMKA
DM 04		800	1850	L	1	VNITŘNÍ DVEŘE OCELOVÉ, PLNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDLÉ BARVA: KOMAXIT, ŠEDOBEŽOVÁ (NAPŘ. EGGER U156)	OCELOVÁ DVOURÁMOVÁ TYP "HR" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, ZDIVO TL 100MM, NÁTĚR PUR RAL 1019 ŠEDOBEŽ.	KLIKA-KLIKA, KULATÁ ROZETA MATERIÁL: SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU-DVEŘNÍ KOORDINÁTOR	MECHANICKÝ ZADLABÁVACÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA V SYSTÉMU GK		min. 32dB	MŘÍŽKA 400x100

Parametr Rw=32dB nelze splnit, pokud je ve dveřích mřížka.

- Máme pravdu a skutečně parametr Rw=32 dB nelze splnit, pokud bude ve dveřích mřížka?
- Bude u dveří Rw=32dB nebo mřížka?


Vysvětlení ZD:

Bude mřížka.

Žádost o vysvětlení ZD:

U stávajících dveří pod odk.D40+D42+D43+D43B je nutné doplnit panikové kování – viz níže.

483	K	767612N34	D-40 - D+M Doplnění příslušenství pro dveře 1400x1970mm (v rámci výměny otvorů), doplnit dveře o paniku	ks	1,000
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis vnitřních dveří 1.NP - "D" bez požární odolnosti.		
485	K	767612N36	D-42 - D+M Doplnit do stávajících dveří panikové kování	ks	1,000
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků a výrobků		
	VV		"množství 1kus _ zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu_dle specifikace PD a TZ a výpisů" 1,0		1,000
	VV		Součet		1,000
486	K	767612N37	D-43 - D+M Doplnit do stávajících dveří panikové kování	ks	1,000
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků a výrobků		
	VV		"množství 1kus _ zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu_dle specifikace PD a TZ a výpisů" 1,0		1,000
	VV		Součet		1,000
487	K	767612N38	D-43B - D+M Doplnit nové dveře o panikové kování	ks	1,000
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků a výrobků		
	VV		"množství 1kus _ zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu_dle specifikace PD a TZ a výpisů" 1,0		1,000

OBJ	OBJEKT	ŠÍŘKA	VÝŠKA	LM	RM	POPIS	LMODEN	MODARI	LMODR	FM	RM	MODRKA
D 48						V RÁMCI VÝMĚNY OTVORŮ (SOUČÁSTI JINÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE) DOPLNIT DVEŘE O PANIKU						PANIK
D 42						DOPLNIT DO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PANIK						
D 43						DOPLNIT DO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ PANIK						
D 43B						DOPLNIT NOVÉ DVEŘE O PANIK						

Strana: 23

Není uvedeno, o jaké dveře se jedná. Zda o dřevěné nebo ocelové. Je předpoklad, že položky pro ocenění jsou v oddíle zámečnické konstrukce, tak může jít o dveře ocelové.

U položek č.485+486+487 je ve výkazu výměr poznámka - zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu

- **O jaké dveře se jedná? Budou dveře ocelové nebo dřevěné?**
- **Jak máme rozumět poznámce u výše zobrazených položek** zahrnuje náklady na zajištění dodávky pro celou stavbu ?
- **Kolik kusů panikového kování má být v položce pro celou stavbu oceněno? Vi z poznámka označena žlutou barvou.**
- **Ve výpise prvků není žádný kus.**

Vysvětlení ZD:

Jedná se o doplnění panikového kování u dveří, které nejsou součástí projektové dokumentace k této veřejné zakázce. Jedná se o upozornění, že při realizaci zakázky - **Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II. etapa Pavilon A, B, E, F, K, L** je nutno myslet na to, že **bude potřeba** některé výplně doplnit o panikové kování. **Toto případné doplnění bude rozhodnuto investorem až při realizaci díla. Proto nové panikové kování není předmětem plnění této zakázky. Zhotovitel nebude toto naceňovat.**

Žádost o vysvětlení ZD:

U sestav okno posuvné + dveře je součástí ceny také žaluzie světlé šedé barvy.

Jedná se o sestavy pod označením D58+D64+D65+D101.

Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli, z jakého materiálu žaluzie bude a zda bude jen na okně nebo také na dveřích.

Také nikde není uvedeno ukončení okna – parapet.

- **Z jakého materiálu bude žaluzie?**
- **Bude žaluzie na okně nebo také na dveřích?**
- **Jaký bude parapet u okna? Z jakého materiálu, jak bude u jednotlivých oken široký, atd.....**

Vysvětlení ZD:

Žaluzie budou z hliníku.

Žaluzie budou jen na okně – dveře jsou ve výpisu popsány jako plné.

Parapet bude plastový oboustranný parapet tloušťky 250mm.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne **8. 10. 2021 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

Přílohy:
DF_13_propoj koridor dveře
Výpis vnitřních dveří