

Zadavatel:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

IČ: 00844896

Veřejná zakázka – název:

Pořízení zdravotnických přístrojů – Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Systémové číslo zakázky: P21V00000144

Dotaz uchazeče:

Dobrý den, rád bych požádal o upřesnění pojmu "toaletní mísa" - v současné době lze tento termín pochopit několika způsoby (např. jako záchodová mísa, umyvadlo, výlevka apod.).

Děkuji

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že u zařízení Panel mixážní vč. toaletní mísy v části 3 veřejné zakázky se jedná o výlevku. Záchodová mísa je v místnosti vedle tohoto zařízení.

V Havířově dne 13.8.2021

Zpracoval Ing. Pavel Švarc