

OBECNÉ PARAMETRY DVEŘÍ

- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 - BĚŽNÉ DEŘE: HPL min. 0,8mm
 - DVEŘE DO MOKRA (SPRCHY): HPL min. 4,0mm
 - pozn.: ZVOLEN STEJNÝ VÝROBCE HPL LAMINÁTU
- RAL 1015– krémová
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

KOVÁNÍ

- MATERIÁL NEREZ MAT
 - KLIKA S MÍRNÝM PROJMUTÍM SMĚREM KE DVEŘÍM, PROMĚNLIVÝ PRŮŘEZ
 - POZN. AUTORA.: NENACEŇOVAT typ Rostex Bravo, Jugo apod. – NEBUDE ODSOUHLASENO, NENACEŇOVAT HRANATÁ
- PROVEDENÍ – NEBUDE ODSOUHLASENO)
 - ROZMÍSTĚNÍ KLIKA – KOULE POUZE V NÁVRHU – NUTNO ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM, ROZTEČ 90MM
- ZÁMEK FAB
 - běžné dveře: KLIKA – KLIKA
 - dveře do sociálního zázemí: WC ZÁMEK s možností vnějšího otevření
 - VYBRANÉ DVEŘE –SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (ROZSAH URČÍ INVESTOR)
- PŘECHODOVÝ PROFIL VYROVNÁVACÍ DVOUDÍLNÝ ŠROUBOVANÝ – ELOX. HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ, VYROVNÁNÍ 7–17MM, ŠÍŘKA LIŠTY cca 45MM
- OCHRANA DVEŘÍ – viz schéma
 - běžné dveře v centrálních chodbách: KRUHOVÁ VÝSEČ d=300/1400mm
 - sociální zázemí pacientů v centrálních chodbách : POSTAVY MUŽ, ŽENA
 - RAL barva ČERVENÁ – Paprika (30)
- VŠECHNY DVEŘE URČENÉ PRO VSTUP PACIENTA BEZ DOPROVODU BUDOU OPATŘENY NEREZ PŘÍDAVNÝM MADLEM
 - v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.
 - MADLO PŘES MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ, NA STRANĚ SE ZÁVĚSY
 - DVEŘE V MÍSTĚ KOTVENÍ MADLA VYZTUŽENY
 - VÝŠKA MADLA 800–900mm

SKLO

- BEZPEČNOSTNÍ SKLO
 - 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4*folie PVB, TLOUŠŤKA 10MM, třída bezpečnosti P4A
- V PŘÍPADĚ POŽADAVKU SKLO NEPRŮHLEDNÉ typ SATINATO



DOPORUČENÝ TVAR KOVÁNÍ