



spínač č.1 TANGO
spínač č.5 TANGCO

tláčátkový ovládač s doutnavkou TANGO

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : izolací

Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :

- doplňková ochrana – proudovými chrániči

Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z2 – samostatná příloha

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polná 411 sídlíto: Polná 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovské 50, 737 01 Český Tešín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz www.hamrozi.cz		ČÍSLO PŘÍKAZU:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. David ŠOTKOVSKÝ		
VYPRACOVAL		Ing. Jiří Konečný		DATUM:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. David ŠOTKOVSKÝ		
INVESTOR STAVBY		Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853		5./2021
MÍSTO STAVBY		Karviná – Ráj, Vydruchovej 399/5, PSČ 734 01		
NÁZEV STAVBY:				
Rekonstrukce stávajícího urgentního příjmu				
STÁVEBNÍ OBJEKT				
ČÁST		elektronistadiace		
OBSAH:		1:50		