



XM zásuvka jednonásobná MDO 5519B-A02357 – mňedá
 XPC zásuvka jednonásobná MDO 5519B-A02357 – mňedá
 zásuvka jen pro PC
 XM38 zásuvka jen pro lednici

Proudová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/1N-C-S
Navržena ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí : izolací krytý , přepážkami
Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :
– při poruše automatickým odpojením
– doplňková ochrana – proudovým chrániči
– doplňujícím ochranným pospojováním
Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z2 – samostatná příloha

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HAMIROZI s.r.o., Tinec, Staré Město, Pohná 411		ČÍSLO PARÉ:
www.hamirozi.cz		sídlí: Pohná 411, 739 61 Tinec provozovna: Joblunkovská 50, 737 01 Český Tešín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamirozi.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ			DATUM:
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Konečný			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David ŠOTKOVSKÝ			
INVESTOR STAVBY	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČ: 00844853	ŘÍZENÍ AUTORIZOVANÉ OSOBY		5./2021
MÍSTO STAVBY	Karviná – Ráj, Vydruňov 399/5, PSČ 734 01	ČÍSLO ZAKÁKY	212610752	
NAZEV STAVBY:		ČÍSLO ARCHIVNÍ	102021	
Rekonstrukce stávajícího urgentního příjmu		POČET A4	2x A4	
		STUPEŇ		
		ČÍSLO DOKUMENTU	102021-S01-D-1.6.2	
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.6.2	
ČÁST	elektroinstalace	MĚŘÍTKO:	1:50	
OBSAH:	slinoproud			