

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Výměna podlahových krytin v NsP Karviná-Ráj, p.o.“

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
se sídlem Vydmuchoh 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Dotaz č. 1:

Pod pojmem „pokládka PVC“ je zamýšlena pouze montáž nebo dodávka i montáž? Co je pak zamýšleno pod pojmem „Nalepení PVC“? Mají být v položkách započítány i náklady na přesuny hmot a ostatní náklady?

Odpověď:

Zadavatel uvedl požadavek na nacenění jednotlivých položek v Příloze č. 5 „Krycí list“. Cena za 1 m² PVC daného typu, zátěžového koberce, vinylu = dodávka. Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému splnění všech závazků, včetně všech souvisejících nákladů, viz „Obchodní podmínky“.

Dotaz č. 2:

Co je zamýšleno pod pojmem „Pokládka koberce...“? Montáž nebo dodávka i montáž? Není položka na „Nalepení koberce“. Chybí položka na kobercový sokl (vč. specifikace typu a provedení). Mají být v položkách započítány i náklady na přesuny hmot a ostatní náklady?

Odpověď:

Zadavatel uvedl požadavek na cenění jednotlivých položek v Příloze č. 5 „Krycí list“. Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému splnění všech závazků, včetně všech souvisejících nákladů, viz „Obchodní podmínky“.

Dotaz č. 3:

Co je zamýšleno pod pojmem „Pokládka vinylu“? Montáž nebo dodávka i montáž? Navíc chybí specifikace vinylu. Chybí i soklové lišty. Mají být v položkách započítány i náklady na přesuny hmot a ostatní náklady?

Odpověď:

Zadavatel uvedl požadavek na cenění jednotlivých položek v Příloze č. 5 „Krycí list“. Pokládkou je myšlena práce. Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému splnění všech závazků, včetně všech souvisejících nákladů, viz „Obchodní podmínky“. Vinyl nelze specifikovat v zakázce typově, jde o tř. zátěže 43.

Dotaz č. 4:

„Stržení starého PVC“ – položka má obsahovat i náklady na přesuny suti a likvidaci? PVC je lepené nebo volně položené?

Odpověď:

Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému splnění všech závazků, včetně všech souvisejících nákladů, viz „Obchodní podmínky“. Stávající PVC je lepené.

Dotaz č. 5:

„Náběhové soklíky“ budou s vloženým fabionovým profilem? Jedná se o sokly k PVC krytinám? Cena soklu se bude lišit podle druhu krytiny, u které bude sokl použit, bylo by dobré je rozdělit.

Odpověď:

Náběhové soklíky budou s fabionovým profilem a jedná se o běžnou PVC krytinu typu 1,2,3. Náběhové soklíky u antistatických podlah budou řešeny dle povahy pracoviště individuálně.

Dotaz č. 6:

„D+M soklíky PVC“ – o jaký konkrétní soklový profil se jedná (materiál, rozměr...)

Odpověď:

Jedná se o klasický, nalepovací soklík 3 x 3 cm z měkčeného PVC.

Dotaz č. 7:

„Nivelační stěrky“ – pevnost, tloušťka stěrky? Vč. penetrace?

Odpověď:

Nivelační stěrka průměrné tloušťky 8 mm, rychleschnoucí, pochozí již alespoň po 2 hodinách, pevnost v tlaku C 30. Penetrace dle schváleného technologického postupu, dle použitého typu stěrky.

Dotaz č. 8:

„Tmelení“ – čeho? Spoje náběhových soklíků se stěnou?

Odpověď:

Jedná se o tmelení před aplikací nivelační stěrky (praskliny, výtluky, větší nerovnosti...).

Dotaz č. 9:

Z ohledem na poměrně konkrétní technickou specifikace, především u specifikace plnění PVC3, z ohledem na aktuální časové období, kdy zakázka byla vyhlášena v období vánočních svátků od 22/12/2021 do 03/01/2022 do 08:30 hod., kdy valná většina dodavatelských firem požadovaných materiálů je v režimu inventur a jejich zaměstnanci mají zákonnou dovolenou a kalkulace cen je časově náročnější a vzhledem k tomu, že všichni výrobci a dodavatelé od 01/01/2022 zdrazují a vydávají nové ceníky a vzhledem k tomu, že předmětem plnění této zakázky je plnění na základě rámcové smlouvy a vzhledem k tomu, že v současné době nelze dlouhodobě fixovat cenu materiálů v cenových nabídkách, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek a to tak, abychom mohly do své nabídky pro investora zakalkulovat nejvýhodnější ceny požadovaných materiálů.

Odpověď:

Zakázka je zadána v souladu s platnou právní úpravou. Zohledňuje potřeby organizace a zadavatel nemá povinnost zohledňovat sváteční období, vzhledem k nepřetržitému chodu organizace. Obchodní podmínky pak specifikují možnost procentuálního navýšení ceny při prokazatelném navýšení cen na trhu.

V Karviné dne 29. 12. 2021