


Poznámky:

- na chodbě 4NP budou v rámci demontáže stávajícího podhledu demontována stávající zářivková svítidla 2x18W, po zpětné montáži podhledu budou místo nich osazena nová vestavní svítidla s LED zdroji. Původní svítidla budou uložena do skladu investora
- v dotčených místnostech bude proveden posun stropního svítidla a nástěnné klimatizační jednotky, stávající el. kabelové příklady budou nastaveny

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–C–S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE AC 50Hz, 230V/IT
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM (čl.415.2)
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: 		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Akce:	NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B			
Zpracovatel částí: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLŠTĚ 31 570 01 LITOMĚŘ	Zodpovědný projektant Ing. DANIEL HAJZLER	Vypracoval Ing. DANIEL HAJZLER	PARE: 	
Objekt (SO):	SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO:	Prosinec 2021 DPS-05-2021
Část PD:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát Stupeň	6A4 D.P.S.
Příloha:	Úprava elektroinstalace 4NP		Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.6-5