



LEGENDA MÍSTNOSTI			
M.Č.	NÁZEV	SKUPINA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTORU	OSVĚTLENOST Em (lx)
301	CHODBA		200/50
302	ČISTICI MÍSTNOST		300
303	SKLAD		100
304	STANOVISTĚ SESTER		500
305	DMZ		300
306	POKOJ M+D 1+1+1L NADSTANDARD	1	300
307	HYGIENA PACIENTI		200
308	POKOJ M+D 1+1+1L NADSTANDARD	1	200
309	HYGIENA PACIENTI		200
310	HYGIENA ZAMĚSTNANCÍ		200
311	-		
312	-		
313	WC ZAMĚSTNANCÍ		200
314	PRACOVNA LÉKAŘE		500
315	ČISTICI MÍSTNOST, ÚKLID		300
316	LODŽIE		
317	POKOJ M+D 2+2L	1	300
318	HYGIENA PACIENTI		200
319	WC PACIENTI		200
320	POKOJ M+D 2+2L	1	300
321	HYGIENA PACIENTI		200
322	WC PACIENTI		200
323	POKOJ M+D 2+2L	1	300
324	HYGIENA PACIENTI		200
325	WC PACIENTI		200
326	POKOJ M+D 2+2L	1	300
327	HYGIENA PACIENTI		200
328	WC PACIENTI		200
329	POKOJ M+D 2+2L	1	300
330	HYGIENA PACIENTI		200
331	WC PACIENTI		200
332	POKOJ M+D 2+2L	1	300
333	HYGIENA PACIENTI		200
334	WC PACIENTI		200
335	POKOJ M+D 2+2L	1	300
336	HYGIENA PACIENTI		200
337	WC PACIENTI		200
338	POKOJ M+D 2+2L	1	300
339	HYGIENA PACIENTI		200
340	WC PACIENTI		200
341	ČAJOVÁ KUCHYNKA		300
342	INSTALAČNÍ PROSTOR		200
343	TM SLABOPROUDU		100
344	SKLAD		
345	CHODBA		

#### LEGENDA:

- ⊕ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ ČY4 ČSN 33 2000-7-701 ed.2  
PRO SLP ZARÍZENÍ ČY6

#### Poznámky:

- místění každého koncového prvku bude podléhat souhlasu provozovatele nebo architekta
- výška zásuvky nad hotovou podlahou je dána kótou +x,x , kóta -x,x od stropu nebo podhledu
- výška zásuvky bez uvedené kóty je 0,4m
- výšky zásuvek jsou dány požadavkem technologií - viz tg dokumentace
- výška vypínačů osvětlení je +1,15m nad hotovou podlahou, pokud není uvedeno jinak
- u vstupů do pokojů osadit vypínače nad sebe, kóta +1,15 platí pro spodní přístroj
- sestavu vypínače a zásuvek vč. zásuvek slp nad lůžky osadit do v. +1,15
- u umývadla na hygienách osadit zásuvku a spínače nad sebe, kóta +1,25 platí pro zásuvku osazenou pod vypínačem
- silové a slaboproudé zásuvky budou osazeny do společných vícenávrhů - nutná koordinace dodávky obou profesí
- svítidlo nad lůžky osadit do v. +1,50
- svítidlo nad kuch. linkami osadit do výšky stanovené výrobcem nábytku s ohledem na umývací prostor
- pro umístění svítidel nočního osvětlení pokojů ozn. F1 platí výška osazení +0,4m a vzdálenost 0,3 až 0,6m od zábrnní dveří na hygienu - dle umístění nábytku
- přesné rozmístění osvětlovacích těles viz výkres části stavby, který je součástí stavební dokumentace
- uložení elektroinstalace bude provedeno v max. možné míře pod omítkou, v SDK přičkách, v hlavních trasách volně v drátěných zinkovaných drátěných žlabech a na příchytkách
- vývody pro napájení zařízení ostatních profesí (umístění a provedení) budou s každou touto profesí konzultovány a odsouhlaseny
- montáž svítidel bude provedena striktně dle pokynů výrobce, včetně umístění kabelových vývodů
- 

#### Legenda číslování obvodů:

- ...x.y x... 1 obvod MDO  
2 obvod DO  
y... pořadové číslo vývodu z rozváděče

#### Legenda rozvodů:

- rozvody běžné a zdravotnické instalace, uložení ve žlabech a skup. držácích nad podhledem, v příchkách
- zásuvkové rozvody, uložení dtt
- rozvody napájející PBZ v klasifikaci B2ca51d0, uložení na prvcích normované nosné konstrukce, funkčnost trasy při požáru P60-R

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE AC 50Hz, 230V/IT  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM (čl.415.2)  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	<div>Schema:</div> <div></div>		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz				
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Akce: <b>NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B</b>				
Zpracovatel částí: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLISTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	Zodpovědný projektant Ing. DANIEL HAJZLER	Vypracoval Ing. DANIEL HAJZLER	PARE:	
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM:	Prosinec 2021	
	Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		ZAKÁZK. ČÍSLO:	DPS-05-2021
			Formát:	6A4
Příloha: Elektroinstalace 3NP		Stupeň:	D.P.S.	
		Měřítko	Číslo přílohy	
		1:50	<b>D.1.6-4</b>	