



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	HALA	26.89
101a	SCHODIŠTĚ	24.00
101b	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	7.90
102	ODĚVY PACIENTŮ	4.41
103	ÚKLID	3.98
104	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.90
105	CHODBA	131.72
106	SKLAD	15.81
107	SKLAD ZDRAV. MAT.	9.95
107a	SKLAD	5.52
108	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	20.09
109	PŘEDSÍŇ	3.85
110	WC	1.47
111	SPRCHA	2.17
112	POKOJ 2 L	15.94
113	PŘEDSÍŇ	4.08
114	WC	1.47
115	SPRCHA	2.05
116	POKOJ 2 L	15.95
117	PŘEDSÍŇ	4.07
118	WC	1.47
119	SPRCHA	2.05

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
120	POKOJ 2 L	15.95
121	PŘEDSÍŇ	4.07
122	WC	1.47
123	SPRCHA	2.05
124	POKOJ 2 L	15.95
125	PŘEDSÍŇ	4.07
126	WC	1.47
127	SPRCHA	2.05
128	POKOJ 2 L	15.95
129	PŘEDSÍŇ	7.74
130	WC	1.37
131	SPRCHA	1.97
132	POKOJ DĚTÍ/DOSPĚLÍ	27.68
133	VYŠETŘOVNA	25.27
134	PŘEDSÍŇ	5.17
135	WC	1.57
136	SPRCHA	1.92
137	POKOJ 2 L	18.76
138	PŘEDSÍŇ	1.94
139	WC	1.50
140	PŘEDSÍŇ	4.41
141	WC	1.57

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
142	SPRCHA	1.65
143	POKOJ 1 L	8.19
144	WC IMOBIL.	3.45
145	PŘEDSÍŇ	4.41
146	WC	1.57
147	SPRCHA	1.65
148	POKOJ 1 L	8.19
149	PŘEDSÍŇ	5.11
150	WC	1.57
151	SPRCHA	2.22
152	POKOJ 2 L	18.77
153	PŘEDSÍŇ	4.42
154	WC	1.57
155	SPRCHA	1.96
156	POKOJ 2 L	18.77
157	PŘEDSÍŇ	5.43
158	SPRCHA	1.96
159	WC	1.52
160	POKOJ 4 L	27.68
161	SCHODIŠTĚ	22.36
162	OCHOZ	104.53
162a	SCHODIŠTĚ	12.81

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
163	STROJOVNA VÝTAHU	3.65
164	HALA	28.22
165	VÝTAH. ŠACHTA	3.66
166	FILTR	6.39
167	FILTR	4.48
168	SPRCHA	2.15
169	ROZDĚLOVNA JÍDLA	20.16
170	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	20.30
171	ČISTIČ MÍSTNOST	11.43
172	ŠPINAVÉ PRÁDLO	8.19
173	LÁŽEŇ PACIENTŮ	11.57
173a	SKLAD	7.93
174	PRACOVNA LÉKAŘE	20.17
175	CHODBA	61.23
176	SKLAD	6.16
177	WC	2.32
178	PŘEDSÍŇ	3.48
179	ČEKÁRNA	19.88
180	AMBULANTNÍ VYŠETŘOVNA	20.16
181	PRACOVNA LÉKAŘE	19.77
183	SEKRETÁŘKA	19.78
185	SCHODIŠTĚ	23.89

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
186	PRIMÁŘ	20.50
187	ZÁDVEŘÍ	8.18
188	PŘEDSÍŇ	1.86
189	WC	3.45
190	ŠATNA	5.25
191	SPRCHA	3.45
192	ČEKÁRNA	8.18
193	PŘEDSÍŇ	1.86
194	WC	1.57
195	SPRCHA	1.82
196	FILTR	5.25
197	PŘÍJMOVÁ VYŠETŘOVNA	20.50

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1.NP

Ozn	Název ZP	Popis	KS (podlaží)	KS (celkem)
WC	KLOZET	ZÁCHODOVÁ MISA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, INSTALAČNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘEDZEDIVKU, SPLACHOVÁNÍ 3/6 l, PŘIPOJENÍ SV PŘES ROHOVÝ VENTIL, SEDÁTKO DLE VÝBERU INVESTORA	16	34
WCb	KLOZET (BEZBARIEROVÝ)	ZÁCHODOVÁ MISA KOMBI, MANŽETA Ø110 PRO NÁPOJENÍ NA ODPAD, SPLACHOVÁNÍ 3/6 l (BOČNÍ), PŘIPOJENÍ SV PŘES ROHOVÝ VENTIL, VÝŠKA SEDÁTKA 460 mm OD PODLAHY, SEDÁTKO DLE VÝBERU INVESTORA	1	2
VL	VÝLEVKVA	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, INSTALAČNÍ PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO PŘEDZEDIVKU, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA SOUČÁSTÍ MODULU, PŘIPOJENÍ SV PRO NÁDRŽKU PŘES ROHOVÝ VENTIL, KROVÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S PROD. RAMENKEM	1	5
U1	UMYVADLO	UMYVADLO BÍLÉ KERAMICKÉ 600/450 mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PŘIPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, PLASTOVÁ VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRA	16	35
U2	UMYVÁTKO	UMYVÁTKO BÍLÉ KERAMICKÉ 450/370 mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, PŘIPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, PLASTOVÁ VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚRA	7	14
Ub	UMYVADLO (BEZBARIEROVÉ)	UMYVADLO BÍLÉ KERAMICKÉ 640/550 mm, VÝŠKA 165mm, STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S LÉKÁŘSKOU PÁKOU, PŘIPOJENÍ NA VODU PŘES ROHOVÉ VENTILY, SPECIÁLNÍ PLASTOVÁ ODTOKOVÁ SADA S VODNÍ ZÁPACH. UZÁVĚROU	1	2
SP2	SPRCHA	NEREZOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB DN50, DÉLKA DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI, STAVEBNÍ VÝŠKA 110 mm, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU, BEZ SPRCHOVÉ ZASTĚNY, NEREZOVÉ SKLAPEČÍ SEDÁTKO A NEREZOVÁ MADLA	15	28
SS	SPRCHOVÁ SOUPRAVA	NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE SE SPRCHOVOU SOUPRAVOU PRO PROVÁDĚNÍ HYGIENY PACIENTŮ	1	2
SSD	SPRCHOVÁ SOUPRAVA (DESINFEKČNÍ)	SPRCHOVÝ A DESINFEKČNÍ PANEL S TERMOSTATICKÝM SMĚŠOVÁČEM PRO SPRCHU A DESINFEKCI, REGULACE PRŮTOKU DESINFEKCE A PRŮTOKU VODY, REGULACE TEPLOTY VODY	1	2
DS	DŘEZ SAMOSTATNÝ	SAMOSTATNÝ NEREZOVÝ DŘEZ V KOMPLETU SE STOLEM, VÝBĚR KONKRÉTNÍHO TYPU DLE POŽADAVKU INVESTORA, PŘIPOJENÍ SV A TV ROHOVÝMI VENTILY, ODPADNÍ HADICE NÁPOJENÁ NA SAMOSTATNÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON	5	10
DD	DŘEZ DVOJITÝ	DVOJITÝ NEREZOVÝ DŘEZ V KOMPLETU SE STOLEM, VÝBĚR KONKRÉTNÍHO TYPU DLE POŽADAVKU INVESTORA, NÁSTĚNNÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S PRODLOUŽENÝM OTOČNÝM RAMENKEM	4	8
MN	MYČKA NÁDOBÍ	VÝBĚR KONKRÉTNÍHO TYPU DLE POŽADAVKU INVESTORA, PŘIPOJENÍ SV A TV ROHOVÝMI VENTILY, ODPADNÍ HADICE NÁPOJENÁ NA SAMOSTATNÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON	1	2
VP	PODLAHOVÁ VPUSŤ	150x150 mm, PŘIPOJENÍ DN75, VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA, DOLNÍ PŘIPOJENÍ, NEREZOVÁ MŘÍŽKA	1	2
H1	POŽÁNÍ HYDRANT	SKŘÍŇ 710/710/245 mm, TVAROVÉ STÁLÁ HADICE DN25 DÉLKY 30 m, KULOVÝ VENTIL 1", STŘED ZARÍZENÍ INSTALOVÁN DO VÝŠKY 1,1–1,3 m OD PODLAHY, PROUDNICE Ø10 mm S PRŮTOKEM Q > 1,1 l/s	1	3
H2	POŽÁNÍ HYDRANT	SKŘÍŇ 710/710/245 mm, TVAROVÉ STÁLÁ HADICE DN25 DÉLKY 20 m, KULOVÝ VENTIL 1", STŘED ZARÍZENÍ INSTALOVÁN DO VÝŠKY 1,1–1,3 m OD PODLAHY, PROUDNICE Ø10 mm S PRŮTOKEM Q > 1,1 l/s	1	2

LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ – PP(HT)
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ODPADNÍ–SPLAŠKOVÉ – PP(HT) (NOVÉ POTRUBÍ BUDE INSTALOVÁNO V MÍSTĚCH STAV. LITINOVÉHO POTRUBÍ)

POZNÁMKA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE ZNAČENO JMENOVITÝM VNĚJŠÍM ROZMĚREM
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNÉ NÁPOJIT NA ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU S VÝŠKOU VODNÍHO SLoupCE MIN. 50 mm
- VEŠCHNA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU PROVEDENA S MINIMÁLNÍM SKLONEM 3 ‰
- PROSTUPY POTRUBÍ STROPNÍMI A PODLAHOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PRŮCHODKOU
- POTRUBÍ VEDENÉ V DRAŽKÁCH BUDE CHRÁNĚNO PROTI MECH. POŠKOZENÍ PLSTĚNÝMI PÁSY
- UCHYCENÍ POTRUBÍ DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
- VEŠKERÁ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU OPATŘENA ČISTIČEM KUSEM, KTERÝ BUDE PŘÍSTUPNÝ POMOCÍ REVIZNÍCH PLASTOVÝCH DVÍŘEK
- ČÍSLOVNÁ JEDNOTLIVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ JE PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD (NĚKTERÁ ČÍSLA Z ČÍSLELNÉ ŘADY MOHOU CHYBĚT)
- POZICE STÁVAJÍCÍCH TRAS POTRUBÍ JE PŘEVZATA Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEHO SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

Investor
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Místo stavby/Kraj:
Opava/MSSK

Akce:

Zodpovědný projektant
Ing. Jiří Jurečka

Vypracoval
Ing. Vojtěch Šíma

J&J STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

J&J studio - inženýrské sítě s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava
IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169

Číslo zakázky:
003/2021

Datum:
03/2021

Měřítko:
1:100

Stupeň:
výběr zhotovitele

Formát:
5xA4

Výkres č.:
04

PAVILON S - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Část PD:
Zdravotechnické instalace

Obsah:
Půdorys 1.NP - vnitřní kanalizace

