



LEGENDA POTRUBÍ

- VODOVODNÍ POTRUBÍ-ROZVOD STUDENÉ VODY (SV) – PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT
- VODOVODNÍ POTRUBÍ-ROZVOD TEPLÉ VODY (TV) – PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT
- VODOVODNÍ POTRUBÍ-ROZVOD CÍRKULAČNÍ VODY (CV) – PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT
- VODOVODNÍ POTRUBÍ-STOUPACÍ

POZNÁMKA:

- MIN. SKLON VODOVODNÍHO POTRUBÍ 0,3% SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM
- KOTVENÍ POTRUBÍ VŽDY PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
- UZAVÍRACÍ ARMATURY UMISŤOVAT DLE ČSN 75 5401; OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPĚTNÝM PRŮTOKEM NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1717
- IZOLACE POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI (JAK SVISLÝMI TAK VODOROVNÝMI) BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU VHODNÉHO PRŮMĚRU)
- DETAILNÍ POPIS DIMENZÍ A ARMATUR JE SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ SCHÉMÁT
- POZICE STÁVAJÍCÍCH TRAS POTRUBÍ JE PŘEVZATA Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEHO SKUTEČNÉ UMÍSTĚNÍ JE NUTNO PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

investor Slezská nemocnice v Opavě, p.o.	Zodpovědný projektant Ing. Jiří Jurečka	 
Místo stavby/Kraj: Opava/MSSK	Vypracoval Ing. Vojtěch Šíma	
Akce: PAVILON S - STAVEBNÍ ÚPRAVY		
Část PD: Zdravotechnické instalace	Číslo zakázky: 003/2021	Stupeň: výběr zhotovitele
Obsah: Schéma vnitřního vodovodu	Datum: 03/2021	Formát: 4xA4
	Měřítko: 1:50	Výkres č.: 09b