

+6,780  
PŮDA

+3,300  
2.NP

±0,000  
1.NP

-3,300  
1.PP

NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ SV  
BEZPROSTŘEDNĚ ZA VSTUPEM DO OBJEKTU

ZK DN40  
KK DN40  
+ VYP.

NOVÝ ROZVOD TV, CV, TV A VODOMĚRNÉ SESTAVY  
VIZ VÝKRESY SCHÉMAT 09a, 09b, 09c, 09d

H1

KK 1"

1200

H1

KK 1"

1200

H1

KK 1"

1200

H2

KK 1"

1200

H2

KK 1"

1200

#### LEGENDA POTRUBÍ

--- VODOVODNÍ POTRUBÍ--ROZVOD POŽÁRNÍ VODY -- POTRUBÍ Z LEGOVANÉ OCELI Cr-Ni-Mo  
(LISOVANÉ SPOJE)

#### POZNÁMKA:

- MIN. SKLON VODOVODNÍHO POTRUBÍ 0,3% SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM
- UZAVÍRACÍ ARMATURY UMÍSŤOVAT DLE ČSN 75 5401; OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPĚTNÝM PRŮTOKEM NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1717
- KOTVENÍ POTRUBÍ VŽDY PODLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE; IZOLACE POTRUBÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PROSTUPY VODOVODNÍHO POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI (JAK SVISLÝMI TAK VODOROVNÝMI) BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKOU VHODNÉHO PRŮMĚRU)

Investor  
**Slezská nemocnice v Opavě, p.o.**

Zodpovědný projektant  
**Ing. Jiří Jurečka**

Místo stavby/Kraj:  
**Opava/MSSK**

Vypracoval  
**Ing. Vojtěch Šíma**

Akce:

### PAVILON S - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Část PD:  
**Zdravotechnické instalace**

Obsah:  
**Schéma požárního vodovodu**

**J&J STUDIO**  
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

J&J studio - inženýrské sítě s.r.o.  
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava  
IČ: 26864169, DIČ: CZ26864169

Číslo zakázky: **003/2021**      Stupeň: **výběr zhotovitele**

Datum: **03/2021**      Formát: **A3**

Měřítko: **1:50**      Výkres č.: **10**