



Třinec, 25. 4. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ: Výměna trakčních kola lan osobních výtahů

Číslo VZ: TRI/Buj/2022/09/výtahy
(v systému EZAK číslo P22V00000083)

Druh VZ: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den,
prosím o uvedení délky lan na všechny zakázky.

Odpověď:

Dle technické dokumentace výtahů má každý výtah 5 lan o průměru 10 mm, každé o délce 30 m.

1.3.2.4 Lana

Určení	Nosné	Omezovače rychlosti
Označení – norma	ČSN 024340.41	ČSN 024322.41
Počet lan	5	1
Průměr lana	10 mm	6,3 mm
Délka jednoho lana	30 m	56 m
Způsob upevnění	Klínová svorka a lanové svorky	Očnice a lanové svorky

Ing. Lucie Bujáková v.r.
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace