

**Veřejná zakázka
„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

„Ve slepém rozpočtu 2 – Architektonicko stavební část pol. č. 4:

4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	426,70701		0,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102

VV

315,21438*0,2

63,04288

VV

288,53663

1

288,53663

VV

75,12750

75,12750

Výkopek požadujete přemístit do 50 m od stavby, je to atypické, žádáme o vysvětlení. Běžně výkopek nenecháváme na staveništi, ale odvážíme na skládku, včetně poplatku. Pokud toto budete požadovat, doplňte scházející položky do slepého rozpočtu.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepožaduje odvoz výkopku, bude užít v rámci stavby.

Dotaz č.2:

„V Souhrnné technické zprávě na str. 31 požadujete „Po dokončení realizace stavby budou následovat terénní úpravy a zatravnění.“

Ve slepém rozpočtu 2 – Architektonicko stavební část jsme nenašli položky Rozprostření ornice, Úprava terénu, Založení trávníku. Pokud toto požadujete, doplňte položky do slepého rozpočtu.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel toto nepožaduje, jedná se o uvedení zelených ploch poškozených stavební činností/zařízením staveniště v rámci provádění stavby. Náklady spojené s touto případnou prací zohledněte v rámci zařízení staveniště či jiné režijní položky.

Dotaz č.3:

„Ve slepém rozpočtu 5 – Mediaplýny pol. č. 23:

23	K	Pol128	Stropní most - zdvižný: výbava pro jedno lůžko - 6 x el. zásuvka VDO-ZIS (záloha UPS + ZIS) - 10 x el. zásuvka DO-ZIS (záloha dieselagregát + ZIS) - 8 x dvojitá zásuvka ochranného pospojování - 4 x vývod datové sítě RJ45 - monitorovací systém sestry - pac	ks	6,00000		0,00
----	---	--------	---	----	---------	--	------

PP

Stropní most - zdvižný: výbava pro jedno lůžko - 6 x el. zásuvka VDO-ZIS (záloha UPS + ZIS) - 10 x el. zásuvka DO-ZIS (záloha dieselagregát + ZIS) - 8 x dvojitá zásuvka ochranného pospojování - 4 x vývod datové sítě RJ45 - monitorovací systém sestry - pacienta - 2 x medicínální kyslík - 2 x stlačený vzduch - 2 x vakuum - osvětlení noční - ovládané ode dveří - osvětlení nepřímé - ovládané ode dveří Nerezové příslušenství - medilišta - pojízdný závesný systém (ložiskové usazení) - police podvěsná 300 x 400 mm, košík 300 x 400 mm - nosič infuzí - kombi - držák infuzní techniky

Žádáme o sdělení, jestli je možno nabídnout klasický most místo mostu zdvižného.“

Odpověď zadavatele:

Není možno. Zadavatel trvá ne svém požadavku.

Dotaz č. 4:

„V příložené PD jsme nenašli zprávu PBŘ a výkresy. Žádáme o zaslání.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje zprávu PBŘ a výkresy. Soubor pod názvem „PBŘ Nemocnice Havířov - dětská JIP“ je uveřejněný v sekci elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“.

Dotaz č. 5:

„Podle elektro dokumentace D.1.4.4.Elektro nejde nacenit svítidla, chybí kniha svítidel. Žádáme zadavatele o doplnění knihy svítidel.“

Odpověď zadavatele:

Kniha svítidel nebude poskytnuta, svítidla jsou definována v PD počtem, typem, požadovanou svítivostí. Konkrétní typy nelze uvádět v rámci VZ.

V Havířově, dne 25.4.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka