

**Veřejná zakázka  
„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“**

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

*Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)*

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>„JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu“</b>
<b>Název zadavatele:</b> <b>Sídlo zadavatele:</b> <b>IČO zadavatele:</b> <b>URL adresa:</b> <b>Oprávněná osoba zadavatele:</b>	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 <a href="http://www.nsphav.cz">www.nsphav.cz</a> Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b> <b>Telefon:</b> <b>E-mail:</b> <b>Profil zadavatele:</b>	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 <a href="mailto:vzakazky@advokatkakubicova.eu">vzakazky@advokatkakubicova.eu</a> <a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html</a>

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz:**

*„Výkaz výměr 3-Lékařská technologie:*

*Z předané projektové dokumentace nelze určit požadavky zadavatele na jednotlivé výrobky. Podle popisu položky nelze objektivně stanovit cenu, protože nejsou známy standardy, rozměry atd. Žádáme zadavatele, aby u každé položky Výkazu výměr 3-Lékařská technologie přesně specifikoval požadavky na dané výrobky a poskytl například obrázek referenčního výrobku, který bude specifikovat výrobek, u kterého je možno nabídnout rovnocenné řešení. Bez těchto informací nelze stanovit cenu výrobků. Případně, aby zadavatel stanovil tzv. řízenou cenu těchto výrobků všem dodavatelům jednotně.“*

*Např. položka č. 22:*

Pol22	pult dohledový (s instalačním jádrem) - atyp	1,00000
	pult dohledový (s instalačním jádrem) - atyp	
	Poznámkou k položce:	
	šířka 4000 mm	

*Pult bude rovný, oblý, součástí budou police, atd.?*

Bez výkresu nelze určit cenu.“

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zveřejňuje schéma dohledového pultu.**

„Položka č. 58:

0	K	Po58	počítač s LCD monitorem			5,00000
			počítač s LCD monitorem			

*Chybí požadavky na PC a velikost monitoru.*

*Bez těchto informací nelze stanovit cenu.“*

**Odpověď zadavatele:**

**Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz**

**Pamet: 16GB (MaxCelkem:128GB, MaxNaSlot:32 GB, Slotu:4)**

**RAM0: P/N: 1600MHz DDR3 4096MB S/N:0B4028070046**

**RAM1: [Empty] P/N:[Empty] Unknown Unknown NoModule Installed S/N:[Empty]**

**RAM2: P/N: 1600MHz DDR3 4096MB S/N:0CF028060046**

**RAM3: [Empty] P/N:[Empty] Unknown Unknown NoModule Installed S/N:[Empty]**

**Pevny disk: 240GB 240GB SolidState Device S/N:511200205136006463**

**Mechanika: DVD-RAM writer (DVD+-RW UJ8E1 S/N:)**

**Grafická karta: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated**

**Zvukova karta: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio**

**Sitova karta: Intel Corporation Ethernet Connection I217-LM**

**klávesnice, myši USB**

**Windows 10 PRO 64-bit CZ včetně kompletní instalace**

**Monitor LCD 24“**

Položka č. 59:

0	K	Po59	tiskárna laserová			3,00000
			tiskárna laserová			

*Chybí specifikace tiskárny.*

*Bez technických parametrů nelze stanovit cenu.*

**Odpověď zadavatele:**

**Monochromatická laserová, Maximální formát A4, Rozlišení tisku 4800 x 600 v dpi, Rozhraní USB, LAN, Wi-Fi Ne, Bluetooth Ne, USB Ano, Rychlost černého tisku 38 str./min**

Položka č. 60:

0	K	Po60	televizor barevný LCD včetně stropního držáku			5,00000
			televizor barevný LCD včetně stropního držáku			

*Jaká je úhlopříčka televizoru?*

*Bez technických parametrů nelze stanovit cenu.*

**Odpověď zadavatele:**

**32“ Led, smart**

*Položka č. 76:*

0	K	Pol76	světlo vyšetřovací, stropní			6,00000
	PP		světlo vyšetřovací, stropní			

*Jaký je rozměr , svítivost atd.?*

*Bez technických parametrů nelze stanovit cenu.*

**Odpověď zadavatele:**

**LED technologie se svítivostí min. 60 000 lx / 0,5m, velikost světelného pole min. 190 mm, změna barev 4 500 K, kotveno do stropu, zdroj na kloubovém dvourameni, celková délka ramen min. 1100mm, vč. veškerých kotvicích prvků a pohledových krytů, ovládaní v rámci svítidla.**

V Havířově, dne 1.5.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

Příloha: Schéma dohledový pult