



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

OZN.	NAZEV	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA		STĚNY	STROP	
201	STROJOVNA VZT	55,77	31,90	EX	C2	VO	VO	
	CHODBA	55,77						

LEGENDA

- Studená pitná voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Teplá voda - plastové potrubí PPR PN 20
- Cirkulace teplé vody - plastové potrubí PPR PN 20

- UPB Umyvadlová páková baterie
- VPNB Nástěnná páková baterie pro výlevku
- UPBB Umyvadlová páková baterie - bezdotyková
- DPB Dřezová páková baterie
- SPNB Sprchová nástěnná páková baterie, vč. příslušenství
- MAB Mycí a desinfekční automat
- RK15 Rohový kohout pro připojení pákové baterie
- RV15 Rohový ventil pro připojení technologie
- KN15 Kombinovaná nástěnka pro nástěnnou baterii
- N15 Nástěnka pro připojení ventilů, kohoutů, atd.
- 25x4,2 Plastové potrubí PPR PN 20 - vnější průměr x tloušťka stěny
- iz Tepelná izolace potrubí
- GRV15 Rohový ventil integrovaný v podomítkovém splachovacím systému
- H Podomítková skříň pro hasicí hadicový systém s tvarové stálou hadicí
- Hadicový systém D19/30m, včetně uzavíracího kohoutu DN25
- VK20 Vypouštěcí kohout DN 20 pro připojení MAB

Projektant Michal Pavlek	Kontroloval Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 808	
Investor Nemocnice Havířov p.o. IČ 00844896, Dálnická 1132/24, 738 01 Havířov	Místo stavby Dálnická 1132/24, 738 01 Havířov			
Akce S0.01-Přístavba a stavební úpravy dětské JP				
Část D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací				
Obsah výkresu Půdorys 2.NP - VODOVOD				
			Formát 76x180	
			Datum 637/2022	
			Účel DPS	
			Č. zakázky ---	
			Měřítko 1:50	
			Číslo přes ---	Č. výkresu D.1.4.1.b-106

