



LEGENDA:

Potrubní rozvod medicijnálních plynů v ocelové chráničce

Potrubní rozvod kyslíku (O₂)

Potrubní rozvod vakua (Vac)

Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV₀₄)

Klesání, stoupání

Uzavírací ventil

- POZNÁMKA:**
- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
 - Rozvodné potrubí vedeno v podhledu a k odběrovým místům klesá pod omítkou

±0,000=277,80=PODLAHA 1.NP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Ing. Milan Vrášek	Ing. Michal Klimša	Ing. Jan Bláha		
Investor	Nemocnice Havířov,p.o. IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Formát	630x297
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Datum	03/2022
Akce	S0.01–Přístavba a stavební úpravy dětské JIP		Účel	DPS
Část	D.1.4.8 – Mediplýny		Č. základky	11.39/22
Obsah výkresu	Púdorys 1PP–nový stav		Mřítko	1:50
			Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.8–002