

| | |
|------|-------------------------|
| | |
| RJIP | |
| | <div></div> <div></div> |

ROZVADĚČ RJIP

| | |
|--------------------------|--|
| TYP PROVEDENÍ: | OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU, EI30DP1 |
| KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU: | IP31 |
| KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU: | IP20 |
| ROZMĚRY: | 1600x2010x240 |
| DĚLENÍ: | Pole 1, Pole 2 |
| NÁTĚR: | STANDART |
| OBSLUHA: | PRAC. POUČENÍ |
| OCHRANA: | SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE |
| ROZVODNÁ SOUSTAVA: | 3NPE,~50Hz,230V/400V, TN-S |

POZNÁMKA:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3 NPE ~ 50Hz 230/400V TN-S

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| LIST C.: LISTU: | 1 13 | Rozvaděč RJIP | | | ARCHIVNI CISLO: |
| | | OBJ.C.,PJ: SO 01 | ZAK.CISLO: | AKCE: Přístavba a rekonstrukce dětské JIP | VYKRES CISLO: <div>D1.4.5.06</div> |
| | | PROVEDL: Zdeněk Kubala | DATUM: 03/2022 | INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, IČ: 00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | |