

Tabulka místností								
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Povrch	Stěny	Strop	Poznámka
0.12	CHODBA	65,39	2,55	TERACO	stávající	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.13	CHODBA	158,98	3,68	BETONOVÁ MAZANINA	stávající	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	BETON	–
0.20	CHODBA	139,14	2,55	PODLAHOVÁ STĚRKA	stávající	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.30a	SPRCHA	9,63	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.30b	WC	2,45	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.30c	ŠATNA	32,5	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
0.31a	ŠATNA	18,37	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
0.31b	WC	2,51	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.32a	ŠATNA	109,5	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
0.32c	UMÝVÁRNA	12,83	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.32d	UMÝVÁRNA	6,46	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.32e	ŠATNA	53,55	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
0.32f	ŠATNA	28,65	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
0.33a	ŠATNA	125,77	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100
0.33b	UMÝVÁRNA	17,22	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.33c	UMÝVÁRNA	12,9	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI STĚRKA	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.33d	WC−muži	8,88	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.33e	WC−ženy	7,22	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI STĚRKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–
0.33f	ŠATNA	109,41	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTĚR	ZÁVĚSNÝ PODHLED	SOKLÍK v.100

Celková plocha [m²]: 921,36

LEGENDA :

- 1f. ZÁSUVKA, JEDNODUCHÁ
- 1f. ZÁSUVKA, JEDNODUCHÁ
- 1f. ZÁSUVKA, DVOJITÁ
- 1f. VÝVOD
- 3f. VÝVOD
- SPORÁKOVÝ VYPÍNAČ - 400V
- VÝVOD 230V, TRAFO
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- Požární klapa
- Rozvodná krabice, požární odolnost
- Týdenní digitální termostat
- Rozdělovač topení

Napájecí rozvod, napěťová soustava, ochrana před úrazel el. proudem :

Provozní soustava : 3 x 230 / 400V, 50Hz

Napěťová soustava : 3NPE AC 400/230V/TN-S
- třífázová soustava s uzemněným nulovým bodem a samostatným ochranným (PE) a středním (N) vodičem

Ochranná opatření pro zajištěn íbezpečnosti - ochrana před úrazen el. proudem (ČSN EN 61140 ed.3):

Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl.411.2 :
- základní izolací živých částí, přepážkami, kryty

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.3 :
- automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana :
- - prodoudovými chrániči s Idn 30mA u zásuvek jejichž In nepřesahuje 32A a které jsou používány laiky, u mobil. zařízení pro venkovní použití, jejichž In je menší než 32A a u dalších určených obvodů
- - v určených prostorách doplňujícím ochranným pospojováním

1.PP

D.1.4.E TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE

ZHOTOVITEL / KONTAKTNÍ OSOBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. KLHŮFEK Pavel	Ing. KLHŮFEK Pavel	KUSÝN Jiří

INVESTOR
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO
PRO UMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH ŠATEN V 1.PP
El. Krásnohorské, Frýdek-Místek

F. Výkresová dokumentace
PŮDORYS 1.PP - ZÁSUVKOVÉ A TECHNOL. OKRUHY

FORMÁT	6xA4
DATUM	03/2022
STUPEŇ	PRS
Č. ZAKÁZKY	22-FORS-01.PRS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍS. VÝKR. SADA	D.1.4.D-03