

Rekonstrukce elektrorozvodů výjezdového stanoviště Havířov

Popis předmětu realizace

Adresa stavby:

Výjezdové stanoviště ZZS MSK Havířov
Dělnická 24
736 01 Havířov

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU:

V roce 2019 byl objekt výjezdového stanoviště byl kompletně zateplen, byla provedena rekonstrukce střešního pláště, a to včetně reinstalace bleskosvodů.

Stávající stav vnitřních silových a slaboproudých je za hranicí životnosti, popřípadě nepokrývají zcela všechny potřeby uživatelů objektu, tj. jednotkám ZZS MSK

Objekt společně užívají výjezdové jednotky ZZS a externí osoby. Rekonstrukce se dominantně dotýká pouze části užívané ZZS, rozdělení je zřejmé z projektové dokumentace.

Popis realizace:

Bude provedena úplná rekonstrukce, tj. nové instalace vnitřních silových (zásuvkových, světelných), slaboproudých rozvodů, a to včetně navržených rozvaděčů. Součástí rekonstrukce bude také dodávka montáž nových kazetových podhledů, a také bourací a stavební práce, popsané v TZ a PD.

Trasy rozvodů budou provedeny ve viditelných částech jako podomítkové, v podhledech budou realizovány ve žlebach, popřípadě v lištách.

V rámci světelné instalace bude provedena také instalace nového systému nouzového osvětlení.

Realizační společnost prokáže odbornou způsobilost k provádění stavby, tj. Oprávnění TIČR k činnostem: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

V areálu VS jsou dislokovány výjezdové skupiny ZZS MSK. Výjezdové skupiny objekt užívají v nepřetržitém provozu. V rámci realizace akce nesmí dojít k ohrožení nebo k zásadnímu omezení výjezdové činnosti skupin ZZS. Při realizaci akce je nezbytné plně respektovat požadavky na zajištění nepřetržitého provozu objektu. Během realizace prací nesmí být ohroženo komunikační a datové spojení objektu s operačním centrem a posádkami ZZS.