± 0,000 = 271,950
STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	GENERÁLNÍ PROprojektant:	ATELIÉR EMMET, s.r.o. Olické 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2214, 2211/1, 2211/7		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o.
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	VÝTISK ČÍSLO:	1 2 3 4
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA URBANOVÁ		5 6 7 8
			9 10 11 12
STAVBA	**SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o.** **pavilon T - ONKOLOGIE** **přístavba a stavební úpravy**	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
		ZAK. ČÍSLO :	EM. 2022 - 213
		DATUM:	březen 2022
D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBJEKT	SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBÁLKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T		ČVÝKRESU: D01.1/
NÁZEV VÝKRESU	**NOVÝ STAV požární výplně otvorů**	MĚŘÍTKO : -	**28**

OBECNÉ PARAMETRY DVEŘÍ

OZN. DP3
- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL 0,8mm RAL 1015 – KRÉMOVÁ
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

KOVÁNÍ
- MATERIÁL NEREZ MAT
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM, ROZTEČ 90MM
  KLIKA S MÍRNÝM PROJMUTÍM SMĚREM KE DVEŘÍM, PROMĚNLIVÝ PRŮŘEZ
  POZN. AUTORA.: NENACEŇOVAT typ Rostex Bravo, Jugo apod. – NEBUDE ODSOUHLASENO, NENACEŇOVAT HRANATÁ PROVEDENÍ – NEBUDE ODSOUHLASENO)
  ROZMÍSTĚNÍ KLIKA – KOULE POUZE V NÁVRHU – NUTNO ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
- ZÁMEK FAB
- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE – ROZSAH UPŘESNÍ INVESTOR
- VŠECHNY DVEŘE URČENÉ PRO VSTUP PACIENTA BEZ DOPROVODU BUDOU OPATŘENY NEREZ PŘÍDAVNÝM MADLEM
  v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.
  MADLO PŘES MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ, NA STRANĚ SE ZÁVĚSY
  DVEŘE V MÍSTĚ KOTVENÍ MADLA VYZTUŽENY
  VÝŠKA MADLA 800–900mm

- PŘECHODOVÝ PROFIL VYROVNÁVACÍ DVOUDÍLNÝ ŠROUBOVANÝ – ELOX. HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ, VYROVNÁNÍ 7–17MM, ŠÍŘKA LIŠTY cca 45MM
- SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, TYP SLIM S KOLEJNICÍ,
  v případě DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH SE ZPOŽDĚNÍM
  barva: STŘÍBRNÁ

OZN. DP1
- OCELOVÝ RÁM KŘÍDLA
- VÝPLŇ KŘÍDLA POŽÁRNÍ VÝPLŇ+TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA MEZI PLÁŠTĚM Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 1,2 MM
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 43,0MM, POVRCH POZINK
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

KOVÁNÍ
- MATERIÁL NEREZ MAT
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM, ROZTEČ 90MM
  KLIKA S MÍRNÝM PROJMUTÍM SMĚREM KE DVEŘÍM, PROMĚNLIVÝ PRŮŘEZ
  POZN. AUTORA.: NENACEŇOVAT typ Rostex Bravo, Jugo apod. – NEBUDE ODSOUHLASENO, NENACEŇOVAT HRANATÁ PROVEDENÍ – NEBUDE ODSOUHLASENO)
  ROZMÍSTĚNÍ KLIKA – KOULE POUZE V NÁVRHU – NUTNO ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
- ZÁMEK FAB
- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Olické 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

TABULKY
POŽÁRNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 01
Slezská nemocnice v Opavě
PAVILON T - ONKOLOGIE

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	POZNÁMKY
levé PO 01 pravé **EW 15 DP3-C 800/1970mm**		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ 800/1970, DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: KLIKA – KOULE SAMOZAVÍRAČ NA KŘÍDLE		1		1	BARVA ZÁRUBNĚ RAL 5012
levé PO 02 pravé **EW 30 DP1 600/1670mm**		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNÍ ATYPICKÉ 600/1670 MM, PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ OCELOVÉ HLADKÉ PLNÉ + NÁTĚR KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA	1			1	BARVA ZÁRUBNĚ RAL 5012
levé pravé							
levé pravé							

ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Olické 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

TABULKY
POŽÁRNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 02
Slezská nemocnice v Opavě
PAVILON T - ONKOLOGIE

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	POZNÁMKY
		HASICÍ PŘÍSTROJE PHP s projektovanou hasicí schopností 21A umístěno dle PBŘ odd. D 01.1.3			4		**4**	BARVA viz OBECNÝ POPIS
		POŽÁRNÍ UCPÁVKY Dozdění, dobetonování hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce pouze v případě, že se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest a dále jedná-li se o prostup max. 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být tř. reakce na oheň A1, A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30 mm. Izolace potrubí musí být nehořlavé s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce. Totéž platí, pokud se jedná o prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace zděnou, betonovou, sádrokartonovou popř. sendvičovou konstrukcí Veškeré ostatní prostupy budou řešeny s použitím požárních ucpávek v systémovém řešení – VIZ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DLE SPECIALIZACÍ návrh 0,5x0,4m = 0,2m2	**EL**		10		**cca 11,20 m2**	
			ZTI	10	16			
			OST	10	10			