



Dodatečné informace č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu č. 11/2022 s názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů VS Havířov“ (č.spisu ZZS/Bi/2022/11/elektrozvody)

1.Zadavatel v souvislosti s dotazem podaným dodavatelem upřesňuje zadávací podmínky:

Dotaz v přesném znění:

„Dobrý den, Požádal bych Vás o vysvětlení k položkám ve VV kde není přesná specifikace

1)Stavební úpravy

a)díl:4 kuchyňská linka - zde není žádná specifikace linky. Bylo by prosím možno více tuto položku specifikovat ??

Děkuji“

Odpověď zadavatele:

SPECIFIKACE KUCHYŇSKÉ LINKY, místnost č. 2.26

Nová kuchyňská linka bude splňovat tyto parametry:

- Celková délka 3,3m
- Výška pracovní desky 850 mm
- Výška horních skříněk 700 mm
- Výška obkladu stěny (LDT) 600 mm

Materiálová specifikace:

- Vnitřní korpus a záda skříněk Lamino Tl. 18 mm, hrany: ABS Tl. 2 mm,
- čelní dveře a lícové desky lamino tl. 18 mm,
- pracovní deska postforming tl. 28 mm, vzor dle Egger F210 ST9

Kování:

-úchytky: madla Porta délky 232 mm, materiál hliník – matný

-závěsy 90°

-šuplíky kiuličkový polovýsuv s bočnicí plechovou, stříbrný plastový příborník, koš na odpadky

-rektifikační nohy v 100 mm

Skřín zavěsit na ocelové kotvy do zdi . Kotvy lepit do zdi na chem.kotvy, sokl LDT

tl.18mm+nerezový plech

-obklad stěny lamino tl.18 mm, nutné provést tvory pro le.zásuvky

Další vybavení:

-dřez pulsar, nerezový, 600/600 mm, baterie – páková směšovací se sprškou, otočná 120°, tlaková

-světlo LED pásek do Al lišty po celé délce linky, napojit na vypínač

-vestavný koš jednoduchý, hmotnost 5kg, mechanismus: ruční výsuv, objem 16l

-plastový příborník: 6 přihrádek, rozměr 6x36x29 cm

2. Zadavatel nemění ostatní podmínky Výzvy.

V Ostravě dne 17.6.2022