

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

Akce: list č. **05**

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

P 12

KERAMICKÁ DLAŽBA 1. a 2.NP ÚKLIDOVÁ KOMORA

- KERAMICKÁ DLAŽBA doporučený formát 200/200mm
barevnost BÉŽOVÁ MELIROVANÁ SVĚTLÁ max. 10,0MM
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ANHYDRIT 30/6MPa (tlak/tah za ohybu) 40MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY 30/25
HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 25MM (po stlačení)
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
- ŽB STROPNÍ PANELE 200MM

P 13

PODLAHA 1.a 2.NP - PRACOVNÝ, POKOJE HOMOGENNÍ VINYL

- HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLÍCH min. 2,0mm
třída zátěže: min.34(komerční)
povrchová úprava: PUR
protiskluznost R9
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
- ANHYDRIT 30/6MPa (tlak/tah za ohybu) 48MM
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY 30/25
HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 25MM (po stlačení)
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
- ŽB STROPNÍ PANELE 200MM

pozn.: STEJNÁ PODLAHOVINA JAKO SVĚTLÝ PRUH NA CHODBÁCH

P 14

PODLAHA 1.a 2.NP - CVIČEBNÝ, KOUPELNÝ HOMOGENNÍ VINYL PROTISKLUZNÝ

- HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLÍCH min. 2,0mm
třída zátěže: min.34(komerční)
povrchová úprava: OCHRANNÁ PUR (Safety Clean XP)
protiskluznost R10
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5,0MM
V KOUPELNÁCH STĚRKA HYDROIZOLAČNÍ DO VÝŠKY MIN. 300mm
- ANHYDRIT 30/6MPa (tlak/tah za ohybu) 48MM
V KOUPELNÁCH BUDE PROVEDEN CEMENTOVÝ POTĚR S KARI SÍTÍ 100/100/6,3mm
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY 30/25
HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 25MM (po stlačení)
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
- ŽB STROPNÍ PANELE 200MM

pozn.: STEJNÁ PODLAHOVINA JAKO SVĚTLÝ PRUH NA CHODBÁCH

P 15

PODLAHA 1.a 2.NP - SPRCHOVÉ KOUTY HOMOGENNÍ VINYL PROTISKLUZNÝ S NOPY

- HOMOGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHA V ROLÍCH S NOPY min. 2,5mm
třída zátěže: min.34(komerční)
povrchová úprava: PUR
protiskluznost min. R10
- LEPIDLO 2,0MM
- VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 5,0MM
STĚRKA PROVEDENA DO VÝŠKY 2,0M s přesahem 30cm za hranu sprchy
- CEMENTOVÝ POTĚR S KARI SÍTÍ 100/100/6,3mm) 40–48MM (ve spádu 1%)
- OCHRANNÁ Pe FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE – POLOTUHÁ DESKA Z KAMENNÉ VLNY 30/25
HYDROFOBIZOVANÁ V PLNÉM OBJEMU 25MM (po stlačení)
- VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR 15MM
- ŽB STROPNÍ PANELE 200MM

pozn.: SOUČÁSTÍ PODLAHY BUDE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PODLAHOVÉ VPUSTI