



Z1 celkem 1x

SESTAVENÍ OD EXTERIÉRU (VYÚSTĚNÍ)

- 1 ks plastová žaluzie pro $\varnothing 150$ se sítkou proti hmyzu
- 1 bm potrubí kruhové $\varnothing 150$, pozink., pro průchod stěnou a propojení ventilátoru s koleny a mezi koleny
- 1 ks zpětná klapka $\varnothing 150$, pozink.
- 4 bm hlukové flexi potrubí $\varnothing 150$ – hlukově izolační dvouvrstvá flexibilní hadice $\varnothing 150$ vyztužená spirálovitě vinutým drátem, vnitřní část perforovaná složená z několika vrstev redukující hluk
- 2 ks koleno $150/45^\circ$, pozink.
- 1 ks ventilátor pro instalaci do podhledu; s vestavných programovatelným časovačem pro 24 hodinový provoz (sepnutí v pracovní době, mimo vypnuto), ovládání externím spínačem ; kuličková ložiska; průměr odtahu 150 mm příkon max.20 W
- 1 ks min. sací výkon: 50 m³/hod při tlaku 45 Pa dostupný tlak min.90 Pa hlučnost max.34 dB(A) ovládání ventilátoru samostatným spínačem v místnosti dodání kabeláže v drážce se zapravením,



1 ks plastová dveřní mřížka 400x130

STAVEBNÍ VÝPOMOC :

1x – průraz 200x200 obvodovým pláštěm budovy (struskopemzobeton tl.350 + KZS) pro potrubí $\varnothing 150$, po instalaci fixovat potrubí PU pěnou po celém obvodu a celé délce potrubí, na vnitřním líci zapravit zednický jádrovou omítkou, na vnějším líci začistit osazené prvky trvale pružným tmelem a zajistit ústí proti pronikání vody

VĚTRÁNÍ

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Číslo zakázky: —
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 06/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: pavilon "J" areálu nemocnice			Měřítko: 1:50
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VE 2.NP BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍCH AMBULANCÍ			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.4
Obsah: PŮDORYS 2.NP – VĚTRÁNÍ			601