

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**Zadavatel:****Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Sídlo: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Veřejná zakázka:**Výstavba nadzemních koridorů ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.**Otevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon nebo ZZVZ*)**Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-024415**

Dne 1. 7. 2022 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona ve spojení s § 54 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_5.html

Žádost o vysvětlení ZD:

1.) Součástí elektro dokumentace 16-112-5.1_D-03-5 Silnoproudá elektrotechnika není kniha svítidel, která je potřebná k jejich nacenění.

Žádáme zadavatele o doplnění této chybějící části dokumentace.

Vysvětlení ZD:

Kniha svítidel nechybí, protože není součástí dokumentace.

Na výkrese D-03-05-06 – Půdorys nadzemního koridoru – osvětlení + VO je uvedena podrobná legenda svítidel. Dokládáme pro ukázkou níže:

Dle této legendy lze bez problémů nacenit. Dále je i v technické zprávě odkaz v kapitole „Umělé osvětlení“ na popis svítidel ve výkresové části.

LEGENDA SVÍTIDEL:

Symbol	Název	Kód	Osazení
	Designové, závěsné svítidlo dodávané včetně závěsného příslušenství. Závěsy kotvené k pomocné nosné konstrukci, která bude kotvena co 2m pomocí závitových tyčí ke konstrukci střechy. Těleso svítidla z eloxovaného hliníkového profilu, difuzor satén opál. Svítidlo je s možností tvoření dlouhých sestav. Počet sestav 20 - vždy jedno svítidlo atypicky upraveno dle požadované délky rástru. Sestava bude tvořit světlou linku včetně atypických prostor. Rozměr 1182x81x maximální výška 81mm. Krytí IP20. LED 18W/2280lm/4000K. Předřadník DALI. Životnost 50.000h, L80B10. Váha 3,5kg.	A1	LED 18 W
	Vestavné nouzové svítidlo dodávané včetně ukotvovacích pružin. Samostatný box s elektrickou výbavou s možností průběžné montáže vodičů do průřezu 2,5mm ² . Svítidlo v okružovém monitoringu. Třída izolace II. Svítidlo s minimalistickým designem, průměr svítidla max.51mm, výška 47mm. LED 3W/280lm, optika plocha. Krytí IP40. Barva bílá.	NB2	LED 1.76 W
	Vestavné nouzové svítidlo dodávané včetně ukotvovacích pružin. Samostatný box s elektrickou výbavou s možností průběžné montáže vodičů do průřezu 2,5mm ² . Svítidlo v okružovém monitoringu. Třída izolace II. Svítidlo s minimalistickým designem, průměr svítidla max.51mm, výška 47mm. LED 3W/280lm, optika koridor. Krytí IP40. Barva bílá.	NB1	LED 1.74 W
	Nástěnné nouzové svítidlo pro okružový monitoring. Součástí dodávky je sada piktogramů. Viditelnost 18m. Svítidlo je ve verzi průběžného zapojení. LED 1,5W/190lm. Krytí IP54, opalový difuzor. Rozměr 372x89x94mm. Barva bílá.	NP1	LED 3 W
	Vestavné nouzové svítidlo pro okružový monitoring. Součástí dodávky je sada piktogramů. Viditelnost 23m. Svítidlo je ve verzi průběžného zapojení. LED 1W/130lm. Krytí IP40. Rozměr 372x200x76mm. Barva bílá.	NP2	LED 3 W
	Vestavné nouzové svítidlo pro okružový monitoring. Součástí dodávky je sada piktogramů. Viditelnost 23m. Svítidlo je ve verzi průběžného zapojení. LED 1W/130lm. Krytí IP40. Rozměr 372x200x76mm. Barva bílá.	NP3	LED 3 W
	Vestavné nouzové svítidlo dodávané včetně ukotvovacích pružin. Samostatný box s elektrickou výbavou s možností průběžné montáže vodičů do průřezu 2,5mm ² . Svítidlo v okružovém monitoringu. Třída izolace II. Svítidlo s výklopným LED zdrojem pro lepší nasměrování na požární zařízení, průměr svítidla max.90mm, výška 36mm. LED 3W/280lm, optika koridor. Krytí IP40. Barva bílá.	NBh	LED 4.8 W
	Vestavné svítidlo vyrobené z vyztuženého hliníku v bílé barvě. Krytí z opalového PC přizpůsobeného LED technologii zdroje. Předřadník samostatně. LED 16W/1700lm/4000K. Krytí IP54, předřadník DALI. Rozměr d=172mm,v=30mm. Třída izolace II. Životnost 50.000h, L80B20.	B	LED 17 W
	Svítidlo přisazené vyrobené z UV stabilního, recyklovatelného PC. Svítidlo osvobozené od fotobiologického rizika dle EN 62471. Nárazová odolnost IK07. Certifikováno dle EN 60598-CEI34-21. Krytí svítidla IP65. Životnost 50.000 hodin, L80B20. Osazeno elektronickým napájecím, LED 24W/2473lm, Ra>80. Třída izolace II, 4000K, osazené senzorem. Rozměr d=330mm	D	LED 24 W
	Svítidlo nouzové venkovní vyrobené z bílého PC. Pracovní teplota do -35°C. Adresný monitoring. Krytí IP65, třída izolace II. Rozměr 176x176x112mm. Světelný tok 480lm. Světelná křivka venkovní plocha.	NB5	LED 2x3 W

Žádost o vysvětlení ZD:

2.) Ve výkazu výměr 16-112-5.1 F.2 Výkaz výměr.xlsx v záložce D.03.9 - Měření a regulace, položka č. 1 a 2

D		N00		Technika prostředí staveb			
1	K	N00_R01		Měření a regulace _ projektová dokumentace_viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	
2	K	N00_R02		Měření a regulace _ dodávky a provedení_viz samostatný soupis prací	kpl.	1,000	

V zadávací projektové dokumentaci chybí dokumentace MaR včetně samostatného soupisu prací.

V případě, že MaR má být předmětem cenové nabídky, žádáme zadavatele o dodání potřebných podkladů.

Vzhledem k chybějící dokumentaci, žádáme zadavatele o posun termínu pro podání nabídky min. o 14 dnů.

Vysvětlení ZD:

MaR nebude předmětem cenové nabídky.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne **23. 8. 2022 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel