



**POZNÁMKA**

Vznikající pára z dekontaminačního zařízení bude vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.

Napojení VZT přes otvory ve stěně 1xDN150 a 1xDN110 - vyvedení potrubí nad střechu včetně osazení odvětrávacích hlav.

Přesná pozice otvorů pro napojení VZT bude upřesněna dle konkrétní technologie.

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ**

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
100	Sklad odpadů	352.64
101	Dekontaminační místnost	39.41
102	Kotelna - zázemí	141.49
103	Kotelna	95.91

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 629.45 m<sup>2</sup>

+0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01		e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz mobil : 777009772 774630321 775630321		<div><b>MG&amp;JG</b> <small>Ing. Miroslav Geryk &amp; Ing. Jiří Geryk</small></div> <div><b>Inženýrská a projekční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP</b></div>	
MÍSTO STAVBY :		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova bez č. p., 794 01 Krnov k. ú. Krnov-Horní Předměstí, pozemek par. č. 1858			
STAVEBNÍK :		Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov		DATUM : 06/2022	
STAVBA :		<b><u>DEKONTAMINAČNÍ ZAŘÍZENÍ NEMOCNICE KRNOV</u></b>		JEDNOTKY : mm	
VÝKRES :		<b><u>1.NP - VZDUCHOTECHNIKA</u></b>		FORMÁT : 2A4	
				MĚŘITKO : 1:75	
				STUPEŇ PD : DPS	
				Č. VÝKRESU <b>D.1.4.2.1</b>	