

VÁŠ DOPIS č. j.:  
ZE DNE:  
NAŠE č. j.:  
NAŠE sp. zn.:

email  
18. 3. 2022  
116/2022  
-

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.  
Ing. Kateřina Markowská  
Kafkova 1064/12  
702 00 Ostrava

VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:

Lucie Šimonová  
+420 553 759 109  
lucie.simonova@tsopava.cz

[markowska@chvalekatelier.cz](mailto:markowska@chvalekatelier.cz)

DATUM: 4. 4. 2022

**Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení pro stavbu  
„SNO – Spojovací koridory/revize PD“**

zájmové území: parc.č. 2211/1 v k.ú. Opava - Předměstí

Technické služby Opava s.r.o., jako správce veřejného osvětlení vydává následující stanovisko:

**Dojde ke střetu s kabelem ve správě Technických služeb Opava s.r.o.**

**Dodržujte podmínky správce pro výkopové práce při střetu s kabelem v jeho správě.**

- Před zahájením výkopových prací je nutné si objednat vytyčení kabelové trasy (v příloze jsou doloženy situace s výskytem veřejného osvětlení).
- Je potřeba ohlásit zhotovitele, který bude práce provádět, datum zahájení prací s předpokládanou dobou ukončení. Dále pravidelně informovat, kde právě výkopové práce probíhají.
- Výkopové práce v blízkosti kabelu ve správě TS Opava s.r.o. nesmí být prováděny těžkou technikou. Požadujeme v místě střetu opatrný ruční výkop.
- Odkrytý kabel musí být řádně zajištěn proti mechanickému poškození.
- Je-li odstraněna zemina i pod kabelem, musí být při záhozu zemina pod kabelem dusána, musí být obnoveno pískové lože i výstražné označení kabelu. Nesmí dojít k poškození kabelu následným sedáním zeminy.
- Správce bude před položením povrchové úpravy vyzván k posouzení uložení kabelu (na objednávku)
- Zához kabelu bude možno provést po písemném ujištění ve stavebním deníku, že kabel nebyl poškozen. (kopii požadujeme doložit) Zápis bude podepsán zodpovědnou osobou za průběh výkopových prací (uvedeno v povolení MMO – odboru dopravy).
- Vyskytne-li se v trase stavebních úprav porucha kabelů v naší správě do 24 měsíců od ukončení prací a při její opravě správce zjistí, že byla způsobena mechanickým poškozením povrchu kabelu, který nebyl v průběhu stavby po správci prokazatelně požadován k opravě, bude úhrada opravy uplatňována u odpovědné osoby, která je uvedena v povolení MMO – odboru dopravy.
- Souběžně s trasou kabelu bývá uložen i zemnicí vodič. Nesmí dojít k jeho odstranění ani poškození.
- Dojde-li v průběhu stavby k poškození kabelu (porušení izolace, přetržení apod.), okamžitě po zjištění této skutečnosti toto zhotovitel oznámí správci. Opravu provedou zaměstnanci TS Opava s.r.o. na základě objednávky zhotovitele zemních prací.
- Upozorňujeme, že kabely jsou i v průběhu stavby provozovány.

Toto vyjádření nelze použít jako podklad pro stavební řízení. K tomuto účelu je nutno doložit příslušné podklady. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti. Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

S pozdravem



Ing. Martin Girašek, MCI  
provozně-technický náměstek

**TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA**  
S.R.O.  
TĚŠÍNSKÁ č. 71  
746 01 OPAVA



