

VÁŠ DOPIS č. j.:	e-mail	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
ZE DNE:	14. 6. 2022	Ing. Jana Malínková – inženýrská činnost
NAŠE č. j.:	273/2022	
NAŠE sp. zn.:	-	Kafkova 1064/12
		702 00 Ostrava
VYŘIZUJE:	Lucie Šimonová	
TEL.:	+420 553 759 109	
E-MAIL:	lucie.simonova@tsopava.cz	
DATUM:	15. 7. 2022	

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“ určené pro změnu stavby před dokončením (ZSPD).

Technické služby Opava s.r.o., jako správce místních komunikací (dále jen „MK“), veřejného osvětlení a veřejné zeleně, **souhlasí** s předloženým návrhem projektové dokumentace stavby „Výstavba nadzemních koridorů, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.“ určené pro změnu stavby před dokončením (ZSPD).

Výstavbou dotčené pozemky č. 2273/1, 2273/3, 2211/1, 2209/83 a 2213 v kat. ú. Opava-Předměstí nejsou vedeny v pasportu MK a nejsou tudíž ve správě ani v majetku Technické služby Opava s.r.o..

Vyjádření správce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)

Nedojde ke střetu se zařízením VO ve správě Technických služeb Opava s.r.o.

Z tohoto důvodu nestanovujeme požadavky pro dodržení podmínek při střetu s kabelem uloženým v místní komunikaci. Přikládáme tištěnou situaci VO příslušné lokality.

Vyjádření správce zeleně


- Pokud budou výkopy v travnatých plochách ve vlastnictví Statutárního města Opavy budou uvedeny do původního stavu – terén urovnán, kameny vysbírány, povrch oset travním semenem.
- Výkopy zasypávat postupným hutněním.
- Dojde-li ke styku výkopů se vzrostlou zelení, bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopy budou prováděny ve vzdálenosti min. 0,5m od keřů a 1,5m od stromů. V blízkosti vzrostlých dřevin budou výkopy prováděny ručně.
- Kořeny větší než 3cm budou ponechány.
- V případě poranění budou ošetřeny stromovým balzámem, eventuálně seříznuty rovným řezem a ošetřeny. Doporučujeme ošetřit odbornou zahradnickou firmou.
- **Po takto provedených úpravách kontaktujte na tomto telefonním čísle 606 436 731 správu veřejné zeleně TSO, pro kontrolu konečného stavu ploch veřejné zeleně.**
- Při nutnosti odstranění dřevin a výsadeb rostlin je nutné požádat o vyjádření odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy.

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení bezpečného provozu na dotčených komunikacích, Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti. Veškeré stavební práce budou provedeny na náklady stavebníka shora uvedené akce.

S pozdravem



Ing. Martin Girášek
provozně-technický náměstek



**Technické služby
Opava s.r.o.**
Těšínská 2057/71, 746 01 Opava
-4-



