



HZSTX00E7MNE

14



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Opava

Těšínská 39, 746 01 Opava



Č. j.: HSOS- 4235-2/2022
Datum: 4. 7. 2022
Vyřizuje: mjr. Ing. Milan Turčík
Tel.: 950 745 112
E-mail: milan.turcik@hzsmsk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby: Slezská nemocnice v Opavě - výstavba nadzemních koridorů

Místo stavby: Předměstí, Opava, k. ú.: Opava-Předměstí, parc. č. 2209/83, 2211/1, 2213, 2273/1, 2273/3

Stavebník: Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Předložená dokumentace: dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením
vypracoval: Ing. Jitka Jelínková, ČKAIT 1100657
datum: 05/2022

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 14. 6. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Slezská nemocnice v Opavě - výstavba nadzemních koridorů*
vypracoval: *Ing. Stanislava Baranová, ČKAIT 1102721*
datum: *05/2022*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení

splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci, vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením, přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

mjr. Ing. Milan Turčík
vedoucí pracoviště ÚO
úřední osoba