



# LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
501	STROJOVNA CHLAZENÍ	26,0
502	STROJOVNA VZT	57,2

## LEGENDA ČAR :

- CHL. VODA (SMĚS) NÁBĚH 7°C
- CHL. VODA (SMĚS) ZPĚTNÁ 12°C
- TOPNÁ VODA PRO VZT MAX. 80°C
- ZPĚTNÁ VODA PRO VZT 60°C

**NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV**

Stavebník:  
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV,  
příspěvková organizace  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel.: 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. LUDĚK VACULA  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Autorizační razítko:

Schema:  
  
±0,000=276,94 Bpv

Zpracovatel části:  
**TOP-KLIMA, SPOL. S R.O.**  
SKRYJOVA 4, 61400 BRNO

Zodpovědný projektant  
Ing. IVO ŠTASTNÝ

Ing. IVO ŠTASTNÝ

Vypracoval  
Ing. IVO ŠTASTNÝ

PARE:

Objekt (SO):  
SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B

DATUM:  
Prosinec 2021

Část PD:  
Chlazení

ZAKÁZK. ČÍSLO:  
DPS-05-2021

Příloha:  
PŮDORYS 5.NP - STROJOVNA VZT

Formát  
8A4

Stupeň  
D.P.S.

Měřítko  
1:100

Číslo přílohy  
**D.1.4-9**