

LEGENDA ČAR

- PŘÍVOD ÚT - NOVÝ
- VRAT ÚT - NOVÝ
- PŘÍVOD ÚT - STÁVAJÍCÍ
- VRAT ÚT - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZKRATEK

STÁVAJÍCÍ ARMATURY

KK	KULOVÝ KOHOUT
VKK	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
TRV	TERMOSTATICKÝ VENTIL
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE
TŠ	TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ

NOVÉ ARMATURY

TRV (B)	TERMOSTATICKÝ VENTIL (PŘEDNASTAVENÍ) - SOUČÁST OTOPNÉHO TĚLESA
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE; např.: IMI HEIMEIER TYP VK
HRŠ - AFC (3)	H ROHOVÉ ŠROUBENÍ S AUTOMATICKÝM OMEZOVAČEM PRŮTOKU (PŘEDNASTAVENÍ), OPATŘENO BÍLÝM PLASTOVÝM KRYTEM např.: IMI HEIMEIER - MULTILUX V ECLIPSE

IZOLACE

IZOLACE POTRUBÍ V 1PP

- POTRUBÍ DN15 - POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 40 mm, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/(m•K)
- POTRUBÍ DN20 - POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 50 mm, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/(m•K)
- POTRUBÍ DN25 - POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 60 mm, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/(m•K)
- POTRUBÍ DN32 - POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 80 mm, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/(m•K)
- POTRUBÍ 15X1 - POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 30 mm, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/(m•K)
- POTRUBÍ 28X1,5 - POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 60 mm, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/(m•K)
- POTRUBÍ 32x1,5 - POTRUBNÍ POUZDRA Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 80 mm, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,038 W/(m•K)

IZOLACE POTRUBÍ V 1NP

- POTRUBÍ VEDENÉ VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9MM, SOUČ. TEPELNÉ VODIVOSTI 0,034 W/(m•K)

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

TER+25/500/130	OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, ZNAČENÍ: TYP+POČET ČLÁNKŮ/VÝŠKA/HLOUBKA - STÁVAJÍCÍ
20VK HYGENE-700/1200	OTOPNÉ TĚLESO DESKOVÉ HYGENE, VENTIL COMPACT, ZNAČENÍ: TYP-VÝŠKA/DÉLKA - NOVÁ; např.: KORADO

POZNÁMKA

- POTRUBÍ PRO PŘIPOJENÍ NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES PROVEDENO Z VÍCEVRSTEVNATÉHO POTRUBÍ např.: ALPEX, SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM
- POTRUBÍ PRO PŘIPOJENÍ VZT TEPLOVODNÍCH OHŘÍVAČŮ PROVEDENO Z MĚDI, SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM
- POTRUBÍ PRO PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES (NOVÉ I STÁVAJÍCÍ) PROVEDENO Z OCELOVÝCH TRUBEK, SPOJOVÁNO SVÁŘOVÁNÍM
- ROVNÉ ÚSEKY VÍCE VRSTEVNATÉHO POTRUBÍ VEDENY V PODLAZE VLNOVITĚ
- PO SPOJENÍ VÍCE VRSTEVNATÉHO POTRUBÍ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU VODOU A POTRUBÍ NECHAT NATLAKOVANÉ
- KRYTÍ POTRUBÍ ZALITÉHO V BETONOVÉ MAZANINĚ V PODLAZE 1NP, MUSÍ BÝT DODRŽENO DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE

DETAIL PŘIPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA

OTOPNÁ TĚLESA NAPOJIT ZE ZDÍ, NE Z PODLAHY



NSP KARVINÁ-RÁJ		DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
Stavebník: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná-Ráj	Autorizační razítko:	Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoproject@medicoproject.cz, http://www.medicoproject.cz Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA, Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: **NsP Karviná - magnetická rezonance**			
Zpracovatel části: Technika budov, s.r.o., Klenová 42, 602 00 Brno, http://www.technikabudov.cz, IČ: 607 11 825	Zodpovědný projektant: ING. PETR KOMÍNEK	Vypracoval: ING. LUCIE HORKÁ	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Magnetická rezonance		Datum: Srpen 2022	
		Zakázkové číslo: DPS-05-2022	
Část PD: Zařízení pro vytápění staveb		Formát: 15xA4	
		Stupeň: D.P.S.	
Příloha: PŮDORYS 1.PP		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: **D.1.4-02**