

Věc

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2**Zadavatel:****Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

I.P.Pavlova 552/9

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov

IČO: 00844641, DIČ: CZ00844641

Veřejná zakázka:

Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitaceOtevřené řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen zákon*)**Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-036736**

Dne 23. 9. 2022 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které poskytuje zadavatel následující vysvětlení a doplnění. Vysvětlení a doplnění ZD odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html

SO 03 – Dešťová kanalizace**Žádost o vysvětlení ZD:**

Pol.č.1 – hloubení zapažených jam. Domníváme se, že je ve VV nesprávně uvedeno množství výkopu.

Dle PD je výkop 690,44 m3; ve VV je uvedeno 410,0 m3.

	<i>dno jámy</i>	<i>horní hrana jámy</i>	<i>hloubka</i>	<i>výkop</i>
V1	3,60 x 3,60	7,82 x 7,82	5	170,44 m3
V2	3,60 x 3,60	7,82 x 7,82	5	170,44 m3
V3	9,60 x 4,10	13,76 x 7,66	5	349,56 m3
výkop celkem				690,44 m3

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje v příloze opravený soupis prací, dodávek a služeb – upravena výměra hloubení jam.

Žádost o vysvětlení ZD:

Pol. č. 89 – poplatek tza uložení stavebního odpadu na skládce 279,80 t.

Domníváme se, že je nesprávně uvedena buď měrná jednotka nebo výměra. Dle VV je vodorovné přemístění na skládku 279,80m3. Poplatek za skládku je buď 279,80 m3 nebo $279,80 \times 1,85 = 517,63$ t.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje v příloze opravený soupis prací, dodávek a služeb – upravena položka poplatku za skládku zeminy.

Žádost o vysvětlení ZD:

Žádáme o upřesnění, kde je ve VV uvedena vyrovnávací vrstva z jemného štěrku tl. 100 mm.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje v příloze opravený soupis prací, dodávek a služeb – upraveno množství jemného písku – doplněna vyrovnávací vrstva.

Žádost o vysvětlení ZD:

Domníváme se, že je chybně uvedena výměra u pol. 3 Vodorovné přemístění do 10 000 m (vč. navazujících položek – pol. č.9 a 10 Zásyp sypaninou, pol. č.13 Dodávka štěrku, pol. č. 14 – Dodávka písku).

Vysvětlení ZD:

Zadavatel poskytuje v příloze opravený soupis prací, dodávek a služeb - v návaznosti na úpravu výměr byly opraveny také ostatní položky výkazu výměr zemních prací

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3. 11. 2022 v 10.00 hod.**

S pozdravem

Ing. Zuzana Hierschová
Hi – 2 ing, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatel

Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb_30.09.2022