



LEGENDA SVÍTIDEL

- A – LED panel přisazený, 1x38W, 60x60cm, 4200lm, 4000K, IP54, el. předřadník, hliník/plast, bílý
- B – LED panel přisazený, 1x28W, 60x60cm, 3500lm, 4000K, IP54, el. předřadník, hliník/plast, bílé
- C – LED svítidlo interiérové závěsné, 1x73W, 7700lm, 4000K, IP20, plech/plast, bílé
- D – LED reflektor interiérový přisazený, kruhový, 1x52W, 230mm, 4472lm, 4000K, IP54, plech/plast, černý
- E – LED svítidlo stěnové přisazené, 1x16W, 1750lm, 4000K, IP44, plast/plast, bílé
- F – LED svítidlo stěnové přisazené, 1x16W, 1750lm, 4000K, IP44, senzor pohybu, plast/plast, bílé
- N – LED svítidlo nouzové, 1x3W, 900lm, 4000K, IP40, s vl. zdrojem th., plast / polycarbonát
- N1 – LED svítidlo nouzové, 1x3W, 900lm, 4000K, IP40, s vl. zdrojem th., plast / polycarbonát + piktogram



Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normdní  
: proudovými chrániči – doplněná  
: ochranným pospojováním – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : viz tabulka  
Prostředí dle ČSN 33 2000–7–701 : zóny v koupelnách

OP ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 provedeno vodičem CY 4 z/ž v omešce a CY 6 z/ž volně nebo v podlaže

2.NP - PAVILON REHABILITACE  
- ELEKTROINSTALACE

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

| Označení | Účel místnosti            | Plocha m2 | Osvětlení dle ČSN EN 12464– 1 |        | Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 |
|----------|---------------------------|-----------|-------------------------------|--------|-------------------------------------|
|          |                           |           | Lx                            | Strop  |                                     |
| 15       | KOMUNIKACE                | 39,14     | 200                           | omítka | AB5, AD1                            |
| 16       | LÉKAŘSKÝ POKOJ            | 17,44     | 500                           | omítka | AB5, AD1                            |
| 17       | SANITÁRNÍ BOX             | 4,05      | 300                           | omítka | AB5, AD2                            |
| 18       | LÉKAŘSKÝ POKOJ            | 18,32     | 500                           | omítka | AB5, AD1                            |
| 19       | SANITÁRNÍ BOX             | 15,63     | 300                           | omítka | AB5, AD2                            |
| 20       | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, SPRCHA | 4,72      | 300                           | omítka | AB5, AD2                            |
| 21       | WC MUŽI                   | 4,64      | 250                           | omítka | AB5, AD2                            |
| 22       | WC ŽENY                   | 4,76      | 250                           | omítka | AB5, AD2                            |
| 23       | LÉKAŘSKÝ POKOJ            | 13,48     | 500                           | omítka | AB5, AD1                            |
| 24       | SANITÁRNÍ BOX             | 4,19      | 300                           | omítka | AB5, AD2                            |
| 25       | LÉKAŘSKÝ POKOJ            | 13,40     | 500                           | omítka | AB5, AD1                            |
| 26       | SANITÁRNÍ BOX             | 4,02      | 300                           | omítka | AB5, AD2                            |
| 27       | ZÁZEMÍ FYZIOTERAPEUTŮ     | 20,82     | 500                           | omítka | AB5, AD1                            |
| 28       | DENNÍ MÍSTNOST            | 9,85      | 500                           | omítka | AB5, AD1                            |
| 29       | ZASEDACÍ MÍSTNOST         | 31,80     | 500                           | omítka | AB5, AD1                            |

LEGENDA PŘÍSTORJŮ

- Tlačítko č.1/0, IP20
- Vypínač č.1, IP20
- Vypínač č.1, IP44
- Vypínač č.5, IP20
- Vypínač č.5B, IP20
- Vypínač č.6, IP20
- Vypínač č.6+6, IP20
- Vypínač č.7, IP20
- Vypínač č.7+7, IP20
- Zásuvka 230V/16A jednonásobná, IP20
- Dvojzásuvka 230V/16A, IP20
- Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou, IP20
- Zásuvka 230V/16A jednonásobná, IP44
- Kabelový přívod jednofázový s rezervou 1m příp. ukončený v inst. krabici
- R3 Plastový rozvaděč pod omítku, 36 (3x12) modulů, IP30

|   |                                   |  |   |                           |
|---|-----------------------------------|--|---|---------------------------|
| VYPRACOVAL<br>Martin KOČIÁN   | ZODP. PROJEKTANT<br>Martin KOČIÁN | HIP<br>Ing. arch. Martin JANDA   | <b>QALT servis</b><br>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ<br>Martin KOČIÁN<br>Troskavice 237, Frenštát p/P, 744 01<br>Tel.: 732 183 585, Fax: 556 883 770<br>IČO: 669 28 581, DIČ: CZ-651330347 |                           |
| STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNOV   |                                   | KATASTR. ÚZEMÍ : KRNOV   |   | FORMÁT<br>5 x A4          |
| Investor : Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNOV, 794 01 |                                   | PAVILON REHABILITACE V AREÁLU<br>SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ |   | DATUM<br>10/2022          |
| ODDÍL : D   |                                   | DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY   |   | ÚČEL<br>DPS               |
| ČÁST : D1   |                                   | SO 01 – PAVILON REHABILITACE   |   | ČÍSLO ZAKÁZKY : P–2022/21 |
| OBJEKT : D1.4   |                                   | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV   |   | MĚŘÍTKO : PARÉ :          |
| PROFESÍ : D.1.4.5   |                                   | UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD                               |   | 1: 75                     |
| OBSAH : 2.NP - REHABILITACE - ELEKTROINSTALACE  |                                   | ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.5-5  |   |                           |