



- LEGENDA POSPOJENÍ:
- VL VÝŠETŘOVACÍ LAMPA
 - ZM ZDROJOVÝ MOST
 - LR LŮŽKOVÁ RAMPA
 - MP MEDICÁLNÍ PLYNY
 - VZT VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
 - Z KOVOVÁ ZÁRUBEŇ DVEŘÍ
 - V VODA (V PŘÍPADĚ PLASTOVÝCH ROZVODŮ PŘIPOJIT KOVOVOU BATERII)
 - MP MEDICÁLNÍ PLYNY
 - U ZÁSUVKA SE DVĚMA SVORKAMI PRO POSPOJENÍ
 - DP DIALYZAČNÍ PANEĚL
 - UT ŮSTŘEDNÍ TOPENÍ
 - TV DRŽÁK TV
 - VS VENTILOVÁ SKŘÍŇ MED. PLYNŮ
 - A ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA – KRABICE D68 v=200mm, Z
 - KRABICE ZALOŽIT INSTAL. TRUBKU D16 POD ÚROVEŇ PODLAHY
 - MX INSTALAČNÍ KRABICE S PŘÍPOJNICÍ, v. +0,3
- CY4 zžl
- - - - - CY16 zžl

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: ±0,000=276,94 Bpv	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz	Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDEK VACULA Ing. VLADIMIR KUNDERA		
Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B			
Zpracovatel částí: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	Zodpovědný projektant Ing. DANIEL HAJZLER	Vypracoval Ing. DANIEL HAJZLER	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO:	Prosinec 2021 DPS-05-2021
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát Stupeň	A4 D.P.S.
Příloha: Ochranné pospojování zdravotnických prostor		Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.6-11