



- LEGENDA VZT
- Přívodní vzduchotechnické potrubí
 - Odtahové vzduchotechnické potrubí
 - Přívod čerstvého vzduchu – vzduchotechnické potrubí
 - Odvod znečištěného vzduchu – vzduchotechnické potrubí
 - Požární izolace tl. 40mm
 - Tepelná izolace tl.20mm
 - Požární klapka
 - Regulátor průtoku
 - Regulační klapka

Tabulka místností									
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Povrch stěnový	Stěny	Strop		
0.12	CHODBA	65,39	2,55	TERAZO	stěnový	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTěr	ZÁVĚSNÝ POHLED		
0.32a	ŠATNA	109,5	3,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTěr	ZÁVĚSNÝ POHLED		
0.32b	SPISOVNA	138,2	3,66	POVLAK SYNTETICKÝ	S3	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTěr	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTěr		
0.32c	UMYVARNÁ	12,83	2,4	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI ŠTERKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI ŠTERKA	ZÁVĚSNÝ POHLED		
0.32d	UMYVARNÁ	6,46	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + HI ŠTERKA	S2	BĚLNINOVÝ OBKLAD + HI ŠTERKA	ZÁVĚSNÝ POHLED		
0.32e	ŠATNA	53,55	3,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTěr	ZÁVĚSNÝ POHLED		
0.32f	ŠATNA	28,65	3,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTěr	ZÁVĚSNÝ POHLED		

Celková plocha [m²]: 414,59

Vypracoval:
ING. MIKŠANIK MARTIN

Zodpovědný projektant:
ING. MARIAN KRISCHKE

Odběratel:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

Místo:
pavilon PCHO areálu nemocnice

Alce:
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO PRO UMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH ŠATEN V 1.PP

Obsah:
VZDUCHOTECHNIKA – ARCHÍV

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:



Číslo zakázky:
-

Datum:
01/2022

Dokumentace dle:
PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
pr.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.

Měřítko:

ozn. př. / číslo výkresu:
D.1.4.3.

202

Vzduchotechnika