LEGENDA:

- Potrubní rozvody - STÁVAJÍCÍ
- Potrubní rozvod kyslíku (O_2)
- Potrubní rozvod vakua (Vac)
- Potrubní rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (SV_{04})
- Potrubní rozvod oxidu dusného (N_2O)
- Potrubní rozvod oxidu uhličitého (CO_2)
- Odtah vydechovaných plynů (OVP)

UP-x Ventilová skříň (x-počet plynů)

TNJ Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou

STP-K-x Signalizace tlaku plynu klinického nouzového alarmu (x-počet snímaných plynů)

Klesání, stoupání

Uzavírací ventil

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu a k odběrovým místům klesá pod omítkou
- Vývody plynu pro TNJ vyvést ze zdi ve výšce 1450 mm nad čistou podlahou
- Uzavírací armatury osadit do skříně s uzávěry plynů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou

Stávající stoupací potrubí O_2,SV_{04},CO_2,N_2O,Vac
Nové odbočky pro CO_2 a N_2O
Nové uzavírací ventily + nová čidla provozní signalizace

CO_2,N_2O-ø18x1
V podhledu

O_2,SV_{04},CO_2,N_2O-ø18x1;Vac-ø22x1
V podhledu

O_2,SV_{04},CO_2,N_2O,-ø12x1;Vac-ø18x1
V podhledu

UP-2
UP-3

O_2,SV_{04},CO_2,N_2O,-ø12x1;
OVP,Vac-ø18x1
V podhledu

Propojení klinické signalizace
5x kabel SYKFY 2x2x0,5
zajišťuje profese slaboproudu

2xUP-3

STP-5

5xTNJ

1xAGSS

2.32 CHODBA
s.v. do podhledu +2,700

ZAZDÍT OTVOR

baryt 30mm

2.36 VYŠETŘOVNA RTG
s.v. do podhledu +2,900

barytová omítka

2.33 OVLADOVNA
s.v. do podhledu +2,900

2.35 POPISOVNA RTG
s.v. do podhledu +2,900

2.33a SKLAD
s.v. do podhledu +2,900

2.37 UPS
bez podhledu

2.38 STROJOVNA CHLAZENÍ
s.v. do podhledu +3,500

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA /m²/	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPŮ	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
2.32	chodba	99,5	PVC	rastr 1	omyv. nátěr
2.32b	chodba	70,9 +5,6	PVC +PVC	rastr 1	omyv. nátěr
2.33	ovladovna	10,7	elektrostatická	rastr	o.váp.stuk.
2.33a	sklad	6,5	PVC	rastr	o.váp.stuk.
2.34	wc	3,4	keram. dlažba	rastr	ker. obkl. (v2.500 mm)
2.35	popisovna RTG	10,6	PVC	rastr	o.váp.stuk.

ČÍSLO MÍST.	MÍSTNOST	PLOCHA /m²/	PODLAHA	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPŮ	POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN
2.36	RTG vyšetřovna	55,6	elektrostatická	rastr	barytová omítka
2.36a	převlékací box	4,1	PVC	rastr	o.váp.stuk.
2.36b	pohotovostní wc	3,0	keram. dlažba	rastr	ker. obkl. (v2.500 mm)
2.37	UPS	16,2	PVC antistatické	VC štuková omítka	nátěr
2.38	strojovna chlazení	110,1	beton+nátěr	akustický obkl. EI0	akust. obklad
2.39	strojovna VZT	26,2	beton+nátěr	akustický obkl. EI0	nátěr
	CELKEM	322,9 m²	93,6 m²		

0,000 = ÚROVEŇ 2.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Arch. Martin Janda	VYPRACOVAL: Ing. Milan Víšek
INVESTOR: Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek	
AKCE: Pracoviště skiaskopického kompletu Nemocnice ve Frýdku-Místku	
ČÁST: Úprava rozvodů a připojení medicinálních plynů	
OBSAH: půdorys 2NP - nový stav	

janda & zezula architektonická kancelář
Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134

STUPEŇ PD	DSP
DATUM	duben 2021
FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.5-02