

Výkaz výměr

Místo	Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Akce	Pracoviště skiaskopického kompletu Nemocnice ve Frýdku-Místku
Část	D.1.4.5-03 Úprava rozvodů a připojení medicínálních plynů

P.č.	Název položky	J	množství	cena / D+M	celkem
Část:	Rozvody medicínálních plynů a ukončovací prvky				0,0
1	Trubka Cu průměr 8x1	m	14,0		0,0
2	Trubka Cu průměr 12x1	m	65,0		0,0
3	Trubka Cu průměr 18x1	m	128,0		0,0
4	Trubka Cu průměr 22x1	m	27,0		0,0
5	Prořez potrubí 5%	kpl	1,0		0,0
6	Tvarovky Cu pr. 8	ks	10,0		0,0
7	Tvarovky Cu pr. 12	ks	36,0		0,0
8	Tvarovky Cu pr. 18	ks	64,0		0,0
9	Tvarovky Cu pr. 22	ks	6,0		0,0
10	Pájka Ag 45 + pasta	g	1950,0		0,0
11	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m	234,0		0,0
12	Značení potrubních rozvodů	m	234,0		0,0
13	Nátěrové hmoty	m	234,0		0,0
14	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396	m	234,0		0,0
15	Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	6,0		0,0
16	Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	5,0		0,0
17	Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	1,0		0,0
18	Uzavírací ventil 3/4" vč. šroubení	ks	2,0		0,0
19	Čidlo snímání provozního tlaku	ks	2,0		0,0
20	Manometr snímání provozního tlaku	ks	2,0		0,0
21	Kotvení (Konzola trubek, objímka, šroubovrut atd.)	kpl	1,0		0,0
22	Vrtání prostupů do místnosti	kpl	1,0		0,0
23	Protipožární ucpávka	ks	6,0		0,0
24	Uzávěr plynů pro 2 plyny (UP-2) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn	ks	1,0		0,0
25	Uzávěr plynů pro 3 plyny (UP-3) vč. manometru, čidla klinického alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn (povrchová montáž) + Kryt potrubí nad skříní	ks	1,0		0,0
26	Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická signalizace (STP-K)	ks	1,0		0,0
27	Napojení na stávající rozvody	kpl	5,0		0,0
28	Terminální nástěnná jednotka (podomítková montáž) - AGSS	ks	1,0		0,0
29	Terminální nástěnná jednotka (podomítková montáž) - O2, SV, Vac, N2O, CO2	ks	5,0		0,0

Výkaz výměr

Místo	Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Akce	Pracoviště skiaskopického kompletu Nemocnice ve Frýdku-Místku
Část	D.1.4.5-03 Úprava rozvodů a připojení medicinálních plynů

Část:	Společné náklady				0,0
30	Vedení montážních prací	kpl	1,0		0,0
31	Tlaková zkouška - úseková	kpl	5,0		0,0
32	Tlaková zkouška - závěrečná	kpl	1,0		0,0
33	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,0		0,0
34	Výchozí revize - plynová	kpl	1,0		0,0
35	Výchozí revize elektro	kpl	1,0		0,0
36	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,0		0,0
37	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,0		0,0
38	Dopravné + ubytování	kpl	1,0		0,0

	cena bez DPH
REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ	0
Rozvody medicinálních plynů a ukončovací prvky	0
Společné náklady	0