STÁVAJÍCÍ PAVILON "R"

658

1.pp_342,60

PRŮRAZ "P1"

RUČNĚ KOPANÁ SONDA PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

ASFALTOVÁ PLOCHA

BETONOVÁ PLOCHA – PONECHAT

ZEMINA – TRÁVNÍK

650/1

hranice staveniště

BETONOVÁ PLOCHA

ASFALTOVÁ PLOCHA

PRŮRAZ "P1"

RUČNĚ KOPANÁ SONDA PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

ZEMINA – TRÁVNÍK

ASFALTOVÁ PLOCHA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ PLOCHA

1.np_344,60
1.pp_342,00
1.pp_341,43 (TUV UZEL)

STÁVAJÍCÍ PAVILON "V"

657

343,31
11740
1000
343,46
344,15
343,77
1000
100
342,69
4000
35007
36018
7683
7932
6300
1000
2250

OBNOVA ZATRAVNĚNÉ PLOCHY :

OHUMUSOVANÁ ZEMINA SE ZATRAVNĚNÍM		150 mm
HUTNĚNÝ VÝKOPEK		450 mm
OBSYP ŠTĚRKODRTÍ 0/4, HUTNIT		300 mm
PÍSKOVÉ LOŽE		100 mm

NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA (D1–N–2, TDZ IV, PIII) O MOCNOSTI 450mm
SKLADBA :

ASFALTOVÝ BETON	ABS II (ACO11)	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0.5kg/m2		
OBALOVANÉ KAMENIVO	OK I (ACL16+)	60 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK 0.5kg/m2		
OBALOVANÉ KAMENIVO	OK I (ACL16+)	50 mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,5kg/m2		
ŠTĚRKODRŤ	$Š D_A$	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	$Š D_A$	150 mm
HUTNĚNÝ VÝKOPEK		150 mm
OBSYP ŠTĚRKODRTÍ 0/4, HUTNIT		300 mm
PÍSKOVÉ LOŽE		100 mm

OBNOVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO PĚŠÍ
O MOCNOSTI 350mm SKLADBA :

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm
ŠTĚRKODRŤOVÉ LOŽE 0–4	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ, HUTNIT	$Š D_B$	250 mm
HUTNĚNÝ VÝKOPEK		250 mm
OBSYP ŠTĚRKODRTÍ 0/4, HUTNIT		300 mm
PÍSKOVÉ LOŽE		100 mm

VZOROVÝ ŘEZ



LEGENDA MATERIÁLŮ

8,5m2–et.2	NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA
1,5m2–et.2	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PĚŠÍ
50m2–et.2	ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

vše etapa 2

8,5 m2	ODSTRAŇOVANÁ ASF.PLOCHA (ASFALT 50mm, BET.DESKA 150mm, PODSYP ŠTĚRKEM 250mm)
1,5 m2	ODSTRAŇOVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA (BET.DL. 60mm, ŠTĚRKOVÉ A ŠTĚRKOPÍSKOVÉ PODSYPY 290mm)
50 m2	SEJMUTÍ ORNICE TL.250mm
0 m2	ODSTRAŇOVANÁ BETONOVÁ PLOCHA (BETONOVÁ DESKA 150mm, ŠTĚRKOVÉ A ŠTĚRKOPÍSKOVÉ PODSYPY 200mm)
48,8 m3	ODKOP ZEMINY NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ (HL.1m) PO ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV
1,5 bm	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBRUBNÍKU DO BET.LOŽE A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NOVÉHO SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU 150x300x1000 DO BET.LOŽE
1 bm	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBRUBNÍKU DO BET.LOŽE A NÁSLEDNÉ OSAZENÍ ZAHRADNÍHO OBRUBNÍKU 100x250x1000 DO BET. LOŽE

LEGENDA SITUACE

vo	STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	HRANICE PARCEL DLE POZEMKOVÉ MAPY KN
	NOVÉ VEDENÍ POTRUBÍ POŠTY (viz. technologická část)

POPIS PRŮRAZU "P1" (2x) :

průraz 500x500 ŽB obvodovou konstrukcí tl.600mm přizdívkou tl.100mm a hydroizolací tl.5mm, následně osadit PROSTUPOVOU PAŽNICI pro černou vanu s TĚSNÍCÍ VLOŽKOU pro potrubí ø250, zazdít CP P15 na M5, oboustranně omítnout jádrovou omítkou, v int.vymalovat, ext.penetrovat asf.lakem, obnovit HI asf.pásem tl.5mm, doplnit přizdívku

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemovnice ve Frýdku–Místku			Měřítko: 1:200
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU			ozn. př. / číslo výkresu : C.3. C3b
Obsah: SITUAČNÍ VÝKRES KOORDINAČNÍ			