



MATERIAL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :  
et.1A et.1B et.2  
--- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PŘEVODNÍ  
--- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

- P1** et.1A 1x  
et.1B 2x  
et.2 -  
- vrtaný průraz ŽB konstrukcí Ø230, po osazení potrubí mezery zaplnit cementovou maltou, po osazení manžet oboustranně povrchy zaošklubit a vymalovat
- P2** et.1A -  
et.1B 2x 0,4m  
et.2 -  
- vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaošklubit a vymalovat
- P3** et.1A 4x 0,15m  
et.1B 3x 0,15m  
et.2 2x  
- průraz zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdít na cementovou maltu, povrchy zaošklubit a vymalovat (po případném osazení manžet)

- M** et.1A 8 ks  
et.1B 8 ks  
et.2 2 ks  
- certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožární laminát, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!
- TH** et.1A 42,5 m2  
et.1B 30,5 m2  
et.2 30,5 m2  
- demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

Vypracoval: ING. JOSEF BREŽINA	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BREŽINA	Podpis:
Ověřil: Místo: Akce:	
POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU	
Objekt: pavilon BC – PŮDORYS 1.PP	

<b>Forsing</b> projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Roudenská 133/136 (C/2784723)	Číslo zakázky: -
	Datum: 09/2022
	Dokumentace dle: PD PRO PROVEDENÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
	Měřítko: 1:50 ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)

aktualizace 2022