



**M** et.1A 4 ks  
et.1B 4 ks  
et.2 – ks

– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

**TH** et.1A 9 m2  
et.1B 9 m2  
et.2 – m2

– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

**P1** et.1A 4x  
et.1B 4x  
et.2 –

– vrtaný průraz ŽB konstrukcí Ø230, po osazení potrubí mezery zaplnit cementovou maltou, po osazení manžet oboustranně povrchy zaomítat a vymalovat

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :

et.1A et.1B et.2 – – TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ  
– – TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

Vypracoval:	Podpis:
ING. JOSEF BŘEZINA	
Zodpovědný projektant:	Podpis:
ING. JOSEF BŘEZINA	
Odběratel:	
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo:	
areál nemocnice ve Frýdku-Místku	
Akce:	
<b>POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU</b>	
Obsah:	
pavilon E – PŮDORYS 1.PP	

aktualizace 2022

<b>Forsing</b> projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrnosti 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: – Datum: 09/2022 Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb. Měřítko: <b>1:50</b> ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b) <b>110</b>
---	--