



P2 et.1A –
et.1B –
et.2 1x

– vrtaný průřez ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, pohled zaomítat a vymalovat

P3 et.1A –
et.1B –
et.2 2x 0,15m

– průřez zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdít na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)

M et.1A – ks
et.1B – ks
et.2 1 ks

– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

TH et.1A – m2
et.1B – m2
et.2 6 m2

– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :

et.1A et.1B et.2
--- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
--- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

N4 et.1A –
et.1B –
et.2 1x

– začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku	
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU	
Obsah: pavilon V – PŮDORYS 1.NP	

**Forsing
projekt s.r.o.**
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66 IČ:27847721

Číslo zakázky: –
Datum: 09/2022
Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Měřítko: 1:50
ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
139