






## LEGENDA – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

-  AUTOMATICKÝ HLÁSIČ KOUŘE
-  AUTOMATICKÝ HLÁSIČ KOUŘE – NAD PODHLEDEM
-  PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE POD PODHLEDEM
-  TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
-  REPRODUKTOR 100V, EN54, 3W, NÁSTĚNNÝ

 VSTUPNĚ VÝSTUPNÍ JEDNOTKY EPS

 ÚSTŘEDNA EPS

 POMOCNÝ ZDROJ EPS, 24V

OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ:

 SIGNÁL DO POTRUBNÍ POŠTY – ŘÍZENÉ VYPNUTÍ

— KABELÁŽ S CELISTVOSTÍ OBVODU ZA PODMÍNEK POŽÁRU, ČSN IEC 60331  
SIGNÁL DO PP: KABEL JE–H(St)H FE180 E90 1x2x0,8  
REPRODUKTOR: KABEL 1–CSKH–V180/E90 2x1,5

— KABELÁŽ BEZ POŽADAVKU NA CELISTVOST ZA PODMÍNEK POŽÁRU  
KABEL J–H(St)H 1x2x0.8

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
Viktor Sokolov	Viktor Sokolov	ing. Milan Letev		
INVESTOR	Nemocnice ve Frýdku–Místku, p.o.		FORMÁT	A4
MÍSTO STAVBY	El. Krásnohorské 321, Frýdek–Místek		DATUM	12/2016
Potrubní pošta v areálu nemocnice ve Frýdku–Místku STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ÚČEL	dokumentace
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č. ZAKÁZKY	—
			Č. ARCHIVNÍ	—
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE LEGENDA			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 1