



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :

- et.1A et.1B et.2  
- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ  
- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

**P2** et.1A -  
et.1B -  
et.2 1x 0,4m

- vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat

**N4** et.1A -  
et.1B -  
et.2 1x

- začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

**M** et.1A - ks  
et.1B - ks  
et.2 1 ks

- certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

**SDK** et.1A - m2  
et.1B - m2  
et.2 1,0 m2

- demontáž a montáž SDK podhledu s malbou a s přeinstalací veškerých osazených prvků VZT, El. apod., nově 100%

aktualizace 2022

Vypracoval:	Podpis:
ING. JOSEF BŘEZINA	
Zodpovědný projektant:	Podpis:
ING. JOSEF BŘEZINA	
Odběratel:	
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo:	
areál nemocnice ve Frýdku-Místku	
Akce:	
	<b>POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU</b>
Obsah:	pavilon A – PŮDORYS 4.NP

**Forsing**  
projekt s.r.o.  
724 00 Ostrava - Stará Bělá,  
Povětronní 1263/66 IČ:27847721

Číslo zakázky:
-
Datum:
09/2022
Dokumentace dle :
PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Měřítko:
1:50
ozn. př. / číslo výkresu :
D.1.1.b)
128