

352
CHODBA
PVC
s.v.2,66
podhl.THERMATEX
stěny OM.ŠTUKOVÁ

361
RECEPCE
PVC
s.v.2,70
podhl.THERMATEX
stěny OM.ŠTUKOVÁ

362

369

358

372

306_g

306₁₀

P2 et.1A –
et.1B –1x 0,4m
et.2 –

– vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, pohled zaomítat a vymalovat

N4 et.1A –
et.1B 1 x
et.2 –


– začištění náslapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

M et.1A – ks
et.1B 1 ks
et.2 – ks

– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

TH et.1A – m2
et.1B 1,5 m2
et.2 – m2

– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :
et.1A et.1B et.2
--- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
--- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

aktualizace 2022

| | | | |
|--|---------|--|---|
| Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA | Podpis: | <div><div>Forsing</div><div>projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</div></div> | Číslo zakázky: – |
| Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA | Podpis: | | Datum: 09/2022 |
| Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace | | | Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb. |
| Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku | | | Měřítko: 1:50 |
| Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU | | | ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b) |
| Obsah: pavilon BC – PŮDORYS 3.NP | | | 117 |