



P2 et.1A –
et.1B –
et.2 1x
– vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, pohled zoomítat a vymalovat

N4 et.1A –
et.1B –
et.2 2 x
– začištění náslapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

TH et.1A – m2
et.1B – m2
et.2 1,0 m2
– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :
et.1A et.1B et.2
--- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
--- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

M et.1A – ks
et.1B – ks
et.2 1 ks
– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

* aktualizace 2022	
Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku	
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU	
Obsah: pavilon S – PŮDORYS 1.NP	
Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	
Číslo zakázky: –	
Datum: 09/2022	
Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.	
Měřítko: 1:50	
ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)	
134	