


# PŮDORYS MÍSTNOSTI Č.K003



**POZNÁMKA:**

BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ SOC. ZAŘÍZENÍ BUDE ŘEŠENO DLE VYHLÁŠKY  
Č. 398/2009 Sb.

–HORNÍ HRANA UMYVADLA 800MM NAD PODLAHOU  
+STOJÁNKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM

—HORNÍ HRANA WC MÍSY 460MM NAD PODLAHOU

- (Z23)** MADLO NA DVEŘE PRO ZTP  
Z VNITŘNÍ STRANY  
VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ (800MM)  
UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 800–900MM NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ŠEDÝ KOMAXIT

**(Z24)** PŘEBALOVACÍ PULT SKLOPNÝ VERTIKÁLNÍ MONTOVANÝ NA STĚNU  
CERTIFIKOVANÝ DLE EN 12221-1 A EN 12221-2  
Z POLYPROPYLENU S ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANOU, PŘEDNÍ DESKA NEREZ  
S INTEGROVANÝM TLUMIČEM A ZÁSOBNÍKEM NA JEDNORÁZOVÉ PAPIROVÉ PODLOŽKY.  
ROZMĚR OTEVŘENÝ 860x480x570mm (šxvxh)

**(Z25)** MADLO NÁSTĚNNÉ KRAKORCOVÉ OCELOVÉ  
SKLÁPĚČÍ, PRO WC ZTP, DÉLKY 800MM  
VE VÝŠCE 800MM OD PODLAHY  
MUSÍ PŘESAHOVAT O 100MM ZÁCHODOVOU MÍSU  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÝ KOMAXIT

**(Z26)** MADLO NÁSTĚNNÉ SVISLÉ OCELOVÉ  
PEVNÉ, PRO WC ZTP  
DÉLKY 600 (MIN.500MM)  
700MM DOLNÍ HRANA A 1300MM HORNÍ HRANA OD PODLAHY  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÝ KOMAXIT

**(Z27)** VÝKLOPNÉ ZRCADLO 400/600MM  
SPODNÍ HRANA MAX.900MM OD PODLAHY  
HORNÍ HRANA MIN.1800MM OD PODLAHY

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>V1</b> | SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO BEZDRÁTOVÉ<br>NOUZOVÉHO VOLÁNÍ<br>2KS DOSTUPNÉ Z WC MÍSY 600–1200MM NAD PODLAHOU<br>A DOSTUPNÉ Z ÚROVNĚ PODLAHY MAX.150MM |
| <b>V2</b> | OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ<br>MAX.1200MM NAD PODLAHOU<br>1KS V DOSAHU Z WC MÍSY MAX.700mm  |

# KŘÍDLO K-AMBULANCE

## ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	<b>Amun Pro s.r.o.</b> 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša		
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, příř.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	570x360
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Datum	02/2020
Akce <b>REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE          NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ, p.o.</b>			Účel	DSP, DPS
			Č. zakázky	11.09/20
Část D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Měřítko	1:25
Obsah výkresu <b>VYBAVENÍ WC S ASISTENCÍ MÍSTNOST Č.K003</b>			Číslo paré	Č. výkresu <b>D.1.1.b–D2</b>