



Elektroinstalace bude provedena v souladu z ČSN 33 2000–7–710, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7–710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu z ČSN 33 2000–4–41 ed.3, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- Odpojením od zdroje
- Proudovými chrániči
- Pospojováním
- Uzemněním
- Dalšími způsoby ochrany, předepsanými výrobcí použitého el. zařízení

Rozvodná soustava: 3+N+PE, AC ~50Hz, 400V / TN–S

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908	
Ing. Martin Štefek	Ing. Martin Štefek	Ing. Michal Klimša		
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát	A3
Místo stavby parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město Akce Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Rehabilitace			Datum	02/2021
			Účel	Společné povolení
			Č. zakázky	11.09/20
Část	D.1.4 Elektroinstalace		Měřítko	...
Obsah výkresu	ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RGI		Číslo paré	Č. výkresu D.1.4–116





