

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m2	PODLAHA POVRCH/SKLADBA		STĚNY	STROP	POZNÁMKA
G 001	SKLAD	23,40	18,50	KD2	A1	ŠO,KS	SDK1	
G 002	UMÝVÁRNA ŽENY ZAMĚSTN.	21,00	16,60	KD1	A2,A3	ŠO,KO	PO8	
G 003	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	5,10	1,50	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
G 004	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	12,70	6,10	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
G 005	ŠATNA ŽENY ZAMĚSTNANCI	26,60	38,20	PVC	B1	ŠO,PL	PO3,VP1	
G 006	CHODBA	25,50	26,90	KD2	A1	ŠO,KS	PO4	
G 007	SKLAD	14,10	8,20	KD2	A1	ŠO,KS		
G008	CHODBA	51,20	34,20	KD2	A1	ŠO,KS	PO4, SDK1	
G 009	ŠATNA MUŽI ZAMĚSTNANCI	14,70	13,00	PVC	B1	ŠO,PL	PO8, VP1	
G 010	SPRCHA MUŽI ZAMĚSTNANCI	9,30	4,20	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK4	
G 011	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	5,40	1,70	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
G 012	INSPEKČNÍ POKOJ PRIMÁŘE	20,30	18,90	PVC	B1	ŠO	SDK1,SDKČ	
G 013	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	10,60	4,50	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
G 014	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	10,30	4,20	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
G 015	INSPEKČNÍ POKOJ	18,80	14,60	PVC	B1	ŠO,KO	SDK1,SDKČ	
G 016	INSPEKČNÍ POKOJ	17,50	13,00	PVC	B1	ŠO,KO	SDK1,SDKČ	
G 017	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	9,80	4,10	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
G 018	DENNÍ MÍSTNOST	33,60	42,50	PVC	B1	ŠO,KO	PO3, VP1	
G 019	ŠATNA SANITÁŘKA	10,90	7,30	PVC	B1	ŠO,PL	PO3	
G 020	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	10,90	7,10	PVC	B1	ŠO,PL	PO3	
G 021	SKLAD	14,90	13,00	PVC	B1	ŠO	PO3	
G 022	SKLAD	15,50	13,90	PVC	B1	ŠO	PO3	

PODLAHY:

- E ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- A ANTISTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- KD1 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO MOKRÝ PROVOZ CHŮZE NA BOSO
- KD2 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO SUCHÝ PROVOZ CHŮZE V OBUVI
- KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA OKOLO BAZÉNU (ZVÝŠENÁ PLOCHA)
- PVC POVLAKOVÁ PVC KRYTINA

ÚPRAVY POVRCHŮ:

- ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- KO KERAMICKÝ OBKLAD
- SDK3 SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST R45 DESKY RED tl.15mm+SDK PROFILY
- KS KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY min.100mm

LEGENDA

- Nově navržené plastové kanalizační potrubí - systém HT
- Nově navržené plastové potrubí teplé vody - PPR PN20
- Nově navržené plastové potrubí studené vody - PPR PN20
- Nově navržené plastové potrubí cirkulace teplé vody - PPR PN20
- Stávající potrubí teplé vody - pozink / PPR
- Stávající potrubí studené vody - pozink / PPR
- Stávající potrubí cirkulace teplé vody - pozink / PPR

LEGENDA ZNAČENÍ

X	Zaslepené potrubí
UM	Umyvadlo s otvorem pro baterii 50cm
SFU	Sifon umyvadlový DN 40
UPB	Umyvadlová stojánková páková baterie
RK15	Rohový kohout DN 15
H=1 150mm	Výška vývodu pro zařizovací předmět - baterie, RK
WC	Závěsné WC s podomítkovým modulem
GRV15	Integrovaný rohový kohout DN 15
SFP	Podomítkový (podlahový) pračkový sifon DN 50
VL	Výlevka
VNPB/SNPB	Výlevková / Sprchová nástěnná páková baterie - rozteč ověřit na stavbě
KN15	Kombinovaná PPR nástěnka pro nástěnnou baterii - nastavitelná rozteč!
N15	Nástěnka PPR pro připojení rohových ventilů, kohoutů
SK	Sprchový kout kompletní
SFS	Sifon sprchový DN 50
OK	Odvod kondenzátu - podomítkový (kuličkový) sifon pro klimatizační zařízení
DŘ	Nerezový dřez
SFD	Sifon dřezový DN 50
DPB	Dřezová páková stojánková baterie
40	DN plastového potrubí HT kanalizačního potrubí
20x3,4	Plastové potrubí PPR PN 20 - vnější průměr x tloušťka stěny

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (TĚLESA) OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNÉ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PD OPROTI SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JE NAVRŽENA VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ, KDY SE MĚNÍ POTRUBÍ ZA NOVÉ S DODRŽENÍM STÁVAJÍCÍ DIMENZE POTRUBÍ. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

KŘÍDLO Ga - ŠATNY (ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE)
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP



Projektant: Michal Pavelek	Kontroloval: Michal Pavelek	Zodp. projektant: Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908
Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo stavby: parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Formát: 840x594
Akce: REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Datum: 02/2021
			Účel: DSP, DPS
			Č. zakázky: 11.09/20
Část: D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací			Měřítko: 1:50
Obsah výkresu: KŘÍDLO Ga–ŠATNY PŮDORYS–NOVÝ STAV – ZTI			Číslo paré: Č. výkresu: D.1.4.1.b–G02