

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :

et.1A et.1B et.2

– TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ

– TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

P1 et.1A 7x 0,4m
et.1B 10x 0,4m
et.2 –

– vrtaný průraz ŽB konstrukcí Ø230, po osazení potrubí mezery zaplnit cementovou maltou, po osazení manžet oboustranně povrchy zaomítat a vymalovat

P2 et.1A 1x
et.1B 1x
et.2 –

– vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat

P3 et.1A 5x 0,15m
et.1B 4x 0,15m
et.2 –

– průraz zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdít na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)

M et.1A 2 ks
et.1B 2 ks
et.2 – ks

– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

TH et.1A 46 m2
et.1B 100 m2
et.2 – m2

– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

VZT+NN

et.1A 3prvky/10bm potrubí ; 6 svítidel
et.1B 7prvků/20bm potrubí ; 12 svítidel
et.2 –

– demontáž a zpětná montáž koncových prvků VZT + úprava tras přívodních potrubí, demontáž a zpětná montáž svítidel s úpravou polohy a trasy přívodu NN

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemovnice ve Frýdku–Místku			Měřítko: 1:50
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b) 130
Obsah: pavilon O – PŮDORYS 1.PP			