


## POZNÁMKA:

- PLOCHA STŘECHY NAD DILATAČNÍM CELKEM I–VODOLÉČBA 455 m<sup>2</sup>  
KRYTINA SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS  
NA STŘEŠE BUDOU PROBIHAT PRÁCE SPOJENÉ S INSTALOVÁNÍM VZT JEDNOTEK:
- OSAZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE–PLOŠINY POD VZT min.300mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
  - OPRAVA A DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V MÍSTĚ KOTVENÍ OCEL.KCE
  - OSAZENÍ KOTVÍČÍCH BODŮ ZÁDRŽNÉHO SYSTÉMU. **U1-U4**
  - BUDOU OSAZENA KOTEVNÍ OKA A KOVÍCÍ LANO, PRO PŘÍSTUP ODE DVEŘÍ K NOVÝM VZT JEDNOTKÁM, OCELOVÁ PLOŠINA BUDE V MÍSTĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU. OPATŘENA ZÁBRADLÍM V=1,2M OD POROROŠTU. NEBEZPEČNÝ PROSTOR 2,5m OD. KRAJE STŘECHY.
  - NAPOJENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD
  - VÝŠKA ODVĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMINKŮ ZTI NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM 300–600mm
  - ZDŮVODU ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NEBYLY PROVEDENY SONDY. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JE URČENA DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ JE NEVĚTRANÝ, NA STROPNÍ KONSTRUKCI JE STRUSKOVÝ NÁSYP NA NĚM JSOU POLOŽENY PŮVODNÍ TEPELNÉIZOLAČNÍ DESKY A HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ+DOTEPLENÍ PLYSTYRENEM A NOVÁ HYDROIZOLACE NA BÁZI SBS MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ

## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ÚPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ POD KONSTRUKCÍ VZT VIZ DETAIL D8 PLOCHA cca 46,5m<sup>2</sup>
- VYZNAČENÍ PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU NATAVENÍM STŘEŠNÍ ASFALTOVÉ KRYTINY ROZDÍLNÉ BARVY

- NA STŘEŠE BUDE INSTALOVÁN ZÁCHYTNÝ ZADŽNÝ SYSTÉM V KOMBINACI ZÁCHYTNÝCH OK A LANA JELIKOŽ KOTVÍCÍ BODY PROSTUPUJÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU JE NUTNO ZAJISTIT VODONEPROPUSTNOST TĚCHTO PROSTUPŮ A TO NAVLÉKNUTÍM SPECIÁLNÍ KRUHOVÉ TVAROVKY Z MATERIÁLU KOMPATIBILNÍHO Z POUŽITOU HYDROIZOLACÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU. PRŮMĚR OTVORŮ TVAROVKY DLE PRŮMĚRU KOTVÍČÍCH BODŮ. TUTO TVAROVKU VODONEPROPUSTNĚ SVAŘIT SE STŘEŠNÍ HYDROIZOLACÍ V SOULADU S TECHNOLOGIÍ POUŽITÉHO HYDOIZOLAČNÍHO SYSTÉMU.



## KŘÍDLO I-VODOLÉČBA ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	739 53 Tranovice 1	
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.ř.s.org, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Formát	630x300
Akce			Datum	02/2020
REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE			Účel	DSP, DPS
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Č. zakázky	11.09/20
D.1.1. Architektonicko–stavební řešení			Měřítko	1:100
KŘÍDLO I–VODOLÉČBA STŘECHA			Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.b–I05