LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m2	PODLAHA POVRCH/SKLADBA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
H 001	CHODBA+ČEKÁRNA	72,00	73,80	KD2	A1	ŠO	PO4, SDK1
H 002	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	23,40	26,80	PVC	B1	ŠO,KO	PO2
H 003	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	18,10	16,90	PVC	B1	ŠO	PO2
H 004	ELEKTROFONATICKÁ STIMUL.	18,50	16,20	E	B2	ŠO	PO7
H 005	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	19,50	20,70	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 006	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	19,60	20,80	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 007	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	18,90	19,10	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 008	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	19,20	19,80	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 009	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	19,10	19,70	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 010	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	19,10	19,50	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 011	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	19,10	19,70	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 012	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIČNA	18,90	19,00	E	B2	ŠO,KO	PO1, VP1
H 013	SPOLEČNÁ TĚLOCVIČNA	32,60	52,70	PVC	B1	ŠO,KO	OCEL,PO5
H 014	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,30	0,60	KD2	A1	ŠO	
K002	ČEKÁRNA VIZ KŘÍDLO K	–	–				

PODLAHY:

- E ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- A ANTISTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- KD1 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO MOKRÝ PROVOZ CHŮZE NA BOSO
- KD2 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO SUCHÝ PROVOZ CHŮZE V OBUVI
- KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA OKOLO BAZENU (ZVÝŠENÁ PLOCHA)
- PVC POVLAKOVÁ PVC KRYTINA

ÚPRAVY POVRCHŮ:

- ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- KO KERAMICKÝ OBKLAD
- C CRITAL, STROPNÍ PANELY TOPENÍ
- SDK3 SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST P45 DESKY RED tl.15mm+SDK PROFILY
- KS KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY min.100mm



LEGENDA

- Nově navržené měděné (ocel) potrubí topné vody - ÚT
- Nově navržené měděné (ocel) potrubí vratné vody - ÚT
- Stávající (neznámé) potrubí - předpoklad - topná voda - ocel - náhrada CU
- Stávající (neznámé) potrubí - předpoklad - vratná voda - ocel - náhrada CU

LEGENDA ZNAČENÍ

22/600/1000	Navrhnuté plechové deskové otopné těleso - provedení klasik
1500/600-M-L	Navrhnutý otopný žebřík se středovým připojením
TH-K	Termostatická hlavice s integrovaným čidlem - zabezpečení proti odcizení
PV15	Radiátorový termostatický nastavitelný ventil - přímý - DN 15
PŠ15	Radiátorové uzavírací a regulační šroubení - přímé - DN 15
MUL-R-15	Radiátorové šroubení pro otopný žebřík - rohové - DN 15
18x1	Měděné potrubí - vnější průměr x tloušťka stěny potrubí
DN 20	Dimenze stávajícího ocelového potrubí - DN
014	Označení místnosti
24°C	Návrhová teplota v místnosti
3 950 W	Vypočítaná tepelná ztráta místnosti / přepočítána na základě původních těles
K-09	Označení stávajícího stoupacího potrubí
n=x,xx/x,xx	Přednastavení ventilu a šroubení otopného tělesa
n=x,xx	Přednastavení ventilu otopného žebříku
KK 20	Nově navržený uzavírací kulový kohout

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (TĚLESA) OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNÉ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PD OPROTI SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI, JE NAVRŽENA VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ, KDY SE MĚNÍ POTRUBÍ ZA NOVÉ S DODRŽENÍM STÁVAJÍCÍ DIMENZE POTRUBÍ, JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

KŘÍDLO H - TĚLOCVIČNY
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant: Michal Pavelek	Kontrolroval: Michal Pavelek	Zodp. projektant: Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Staviská 11 michal@amunpro.cz;mob.:+420 739 463 909	
Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			Formát:	1260x594
Místo stavby: parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Datum:	02/2021
Akce: REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Obé:	DSP, DPS
			Č. zakázky:	11/19/20
Část: D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky a vytápění, chlazení			Měřítko:	1:50
Obsah výkresu: KŘÍDLO H–TĚLOCVIČNY PODORYS 1.PP–NOVÝ STAV – VYTÁPĚNÍ			Číslo part:	Č. výkresu: D.1.4.2.b–H02